

תאריך : 11 אוקטובר, 2020
כ"ג תשרי, תשפ"א
סימוכין : 2000-2003-2020-0013412

לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי

לכבוד

באמצעות דוא"ל-
שלום רב,

**הנדון : מכרז פומבי מספר 14/2020 לאחזקת חדרים נקיים וחדרי בידוד עבור המרכז הרפואי הלל יפה-
מענה על שאלות הבהרה**

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור
במסמכי הפניה, יגבר האמור במסמך זה.

שאלה 1-

עקב מצב הקורונה בארץ, לא הצלחנו להגיע לסיור הקבלנים שבוצע במכרז זה, נבקש לערוך סיור קבלנים
נוסף ולפתוח את המכרז למציעים נוספים.

תשובה-

הבקשה לא מתקבלת

שאלה 2-

מסמך ה' הסכם- עמ' 26 סעיף 8.א.-
נבקש למחוק בשורה ראשונה את המילים מכל סיבה שהיא ולרשום "על ידו".
שורה שלישית למחוק את המילים "או עקיפה".

תשובה-

הבקשה לא מתקבלת.

שאלה 3-

מסמך ה' הסכם- עמ' 26 סעיף 8.ב.-
בשורה שניה נבקש להוסיף אחרי המילה שייגרמו "ע"י הספק", למחוק את המילים "או עקיפה".

תשובה-

הבקשה לא מתקבלת.



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101, ISRAEL | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | פקס 04-6344776 | טל. 04-7744202

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

שאלה 4-

מסמך ה'- הסכם- עמ' 26 סעיף 8.ג.-
נבקש להוסיף בסוף הפסקה "ובכפוף לזכותו של הספק להתגונן מפני כל תביעה ו/או דרישה".

תשובה-

הבקשה מתקבלת.

שאלה 5-

מסמך ה'- הסכם- עמ' 29 סעיף 13.ז.-
בשורה שלישית נבקש למחוק את המילים בסוף השורה " או מחמת כל סיבה אחרת" ולרשום במקום "אלא אם הוסכם אחרת".

תשובה-

הבקשה לא מתקבלת.

שאלה 6-

מסמך ה'- הסכם- עמ' 30 סעיף 17.א.-
נבקש להוסיף בסוף השורה "למעט תשלום בגין עבודות שבוצעו עד למועד הביטול".

תשובה-

הבקשה מתקבלת.

שאלה 7-

של מי חברת הבקרה שמטפלת בחדרים נקיים בנושא המכרז?

תשובה-

אין חברת בקרה קבועה. פנייה לחברת הבקרה נעשית לפי הצעות מחיר כשיש צורך בתיקון, מעבר לכך במרכז הרפואי קיים צוות מיזוג אוויר מקצועי שבמידת הצורך מטפל בחדרים הנקיים.

שאלה 8-

מה גודל מסנני ה- **BIBO** הנדרשים להחלפה ומידות מסנני ה- **HEPA** ?

תשובה-

מצ"ב טבלת חדרי בידוד והפעלת מפוחים וכן מפרט טכני של המפוחים והמידוד של המסננים הקיימים במרכז הרפואי.

שאלה 9-

איך מתייחסים בנושא מכרז זה במבואה לחדר נקי, האם הוא נבדק כחדר נקי?

תשובה-

מחייב בדיקה כחלק מהחדר.



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

שאלה 10-

האם יש התייחסות לשעות מיוחדות כמו ימי שישי ושעות הלילה?

תשובה-

אין התייחסות לשעות מיוחדות. מועד ביצוע הבדיקות יתואם מראש עם נציגי המזמין, למעט בדיקות בחדרי ניתוח שיתואמו לרוב לימי שישי, שכן הפעילות בימים אלה מועטה.

בברכה,

אפרת קולטון זלמה,
מרכזת ועדת מכרזים
מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

העתקים :

משתתפים.

ד"ר א. בן משה, מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן

גב' ל. משעלי, מנהלת כספים, כאן

עו"ד מ. דיקשטיין, יועצת משפטית, כאן

ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן

אינג' ר. אדרי, מהנדס ראשי, כאן

אינג' ע. קאופשטיין, ס. מהנדס ראשי, כאן

מר י. רוסתמי, מנהל שירותים טכניים, כאן

מר ש. אקרמן, מרכז ענף שירותים טכניים, כאן

תיק.

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם :

תאריך

חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע

חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.

יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health