




קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב נש	תמונה
106	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	צינטורים	10.4	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.4)העתקת מאחז "L" למיקום תקני כולל תיקוני חיפוי והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט/ לחצן מצוקה.	מיקום מאחז נדרש לשינוי. רחוק מהקיר - למיקום לאחר הסרת הסתרת אסלה (ראו סעיף 112)	יח'	1	667	667	
107	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	צינטורים	10.13	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.13)שינוי גובה או מיקום לכיור כולל הרכבה מחדש כולל תיקוני חיפוי ואינסטלציה	מיקום כיור קיים 159 ס"מ מהקיר. נדרש 120 ס"מ מברז	יח'	1	4,100	4,100	
108	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	צינטורים	10.5	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.5)התקנת מראה 50/90	חסר	יח'	1	400	400	
109	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	צינטורים	10.16	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.16)התקנת מדף 30/15 על משטח קרמיקה	חסר	יח'	1	200	200	
110	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	צינטורים	10.17	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.17)התקנת מתלה על גבי חיפוי קרמיקה	חסר	יח'	1	82	82	
112	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	צינטורים	10.1	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.10)פרוק אסלה קיימת ומיכל הדחה והתקנת אסלת מונובלוק תקנית כולל תיקוני חיפוי ריצוף ואינסטלציה.	גודל התא 155*190 ס"מ. נדרש לפרק את הסתרת האסלה, להחליף לאסלה תלויה כולל חיפוי חדש, אסלה חדשה.	יח'	1	5,265	5,265	
201	מבנה אשפוז ב	קומה חמישית	גרעין מרכזי	3.3	(3)משטחי התראה	(3.3)התקנת משטח התראה מבדידי נירוסטה – התקנה/הדבקה יחידות על גבי ריצוף קיים.	מדרגות פיר מרכזי משטח בהדבקה שחור רוחב גרם 150 ס"מ	מ"א	1.4	1,532	2,144	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
203	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	גרעין מרכזי	3.3	(3)משטחי התראה	(3.3)התקנת משטח התראה מבדידי נירוסטה – התקנה/הדבקה יחידות על גבי ריצוף ק"ים.	מדרגות פיר מרכזי משטח בהדבקה שחור רוחב גרם 150 ס"מ	מ"א	1.4	1,532	2,144	
205	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	גרעין מרכזי	3.3	(3)משטחי התראה	(3.3)התקנת משטח התראה מבדידי נירוסטה – התקנה/הדבקה יחידות על גבי ריצוף ק"ים.	מדרגות פיר מרכזי משטח בהדבקה שחור רוחב גרם 150 ס"מ	מ"א	1.4	1,532	2,144	
207	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	גרעין מרכזי	3.3	(3)משטחי התראה	(3.3)התקנת משטח התראה מבדידי נירוסטה – התקנה/הדבקה יחידות על גבי ריצוף ק"ים.	מדרגות פיר מרכזי משטח בהדבקה שחור רוחב גרם 150 ס"מ	מ"א	1.4	1,532	2,144	
209	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	גרעין מרכזי	3.3	(3)משטחי התראה	(3.3)התקנת משטח התראה מבדידי נירוסטה – התקנה/הדבקה יחידות על גבי ריצוף ק"ים.	מדרגות פיר מרכזי משטח בהדבקה שחור רוחב גרם 150 ס"מ	מ"א	1.4	1,532	2,144	
211	מבנה אשפוז ב	קומה טכנית	גרעין מרכזי	3.3	(3)משטחי התראה	(3.3)התקנת משטח התראה מבדידי נירוסטה – התקנה/הדבקה יחידות על גבי ריצוף ק"ים.	מדרגות פיר מרכזי משטח בהדבקה שחור רוחב גרם 150 ס"מ	מ"א	1.4	1,532	2,144	
213	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	גרעין מרכזי	10.16	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.16)התקנת מדף 30/15 על משטח קרמיקה		יח'	1	200	200	
213א	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	גרעין מרכזי	10.17	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.17)התקנת מתלה על גבי חיפוי קרמיקה		יח'	1	82	82	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש"ח	תמונה
213ב	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	גרעין מרכזי	10.13	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.131) שינוי בגובה של כיור	הגבהת כיור לגובה פנים עליון ב 5 ס"מ כולל פירוק וחיפוי חדש.	יח'	1	1,100	1,100	
213ג	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	גרעין מרכזי	10.18	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.18)התקנת שלט "תא שירותים נגישים" לשני המינים לצד התא הנגיש - שלט תקני לפי ת" 1918		יח'	1	117	117	
214ג	מבנה אשפוז ב	קומה חמישית	גרעין מרכזי	4.4	(4)משטחי מאתר ללחצני מעלית	(4.4)התקנת משטח מאתר כהה מפרולי אלומיניום – התקנה/הדבקה יחידות על גבי ריצוף קייים.	תמונה להמחשה	מ"א	4.5	375	1,689	
216	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	גרעין מרכזי	4.4	(4)משטחי מאתר ללחצני מעלית	(4.4)התקנת משטח מאתר כהה מפרולי אלומיניום – התקנה/הדבקה יחידות על גבי ריצוף קייים.	משטח מאתר כמו בניין LRV30 3	מ"א	4.5	375	1,689	
216א	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	גרעין מרכזי	11.3	(11)דלתות	(11.3)החלשת מחזיר שמן לדלת	כוח הפעלה. החלשה או החלפת מחזיר שמן	יח'	1	280	280	
217	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	גרעין מרכזי	10.16	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.16)התקנת מדף 30/15 על משטח קרמיקה	תמונה להמחשה	יח'	1	200	200	
217א	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	גרעין מרכזי	10.17	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.17)התקנת מתלה על גבי חיפוי קרמיקה	תמונה להמחשה	יח'	1	82	82	


קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש"ח	תמונה
217ב	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	גרעין מרכזי	10.131	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.131) שינוי בגובה של כיור	הגבהת כיור לגובה פנים עליון ב 5 ס"מ כולל פירוק וחיפוי חדש. תמונה להמחשה	יח'	1	1,100	1,100	
217ג	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	גרעין מרכזי	10.18	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.18)התקנת שלט "תא שירותים נגישים" לשני המינים לצד התא הנגיש - שלט תקני לפי ת" 1918	תמונה להמחשה	יח'	1	117	117	
220	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	גרעין מרכזי	4.4	(4)משטחי מאתר ללחצני מעלית	(4.4)התקנת משטח מאתר כהה מפרולי אלומיניום - התקנה/הדבקה יחידות על גבי ריצוף קיימים.	משטח מאתר כמו בניין LRV30 3	מ"א	4.5	375	1,689	
220א	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	גרעין מרכזי	11.3	(11)דלתות	(11.3)החלשת מחזיר שמן לדלת	כוח הפעלה. החלשה או החלפת מחזיר שמן תמונה להמחשה	יח'	1	280	280	
221	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	גרעין מרכזי	10.16	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.16)התקנת מדף 30/15 על משטח קרמיקה	תמונה להמחשה	יח'	1	200	200	
221א	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	גרעין מרכזי	10.17	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.17)התקנת מתלה על גבי חיפוי קרמיקה	תמונה להמחשה	יח'	1	82	82	
221ב	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	גרעין מרכזי	10.131	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.131) שינוי בגובה של כיור	הגבהת כיור לגובה פנים עליון ב 5 ס"מ כולל פירוק וחיפוי חדש. תמונה להמחשה	יח'	1	1,100	1,100	


קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש	תמונה
221ג	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	גרעין מרכזי	10.18	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.18)התקנת שלט "תא שירותים נגישים" לשני המינים לצד התא הנגיש - שלט תקני לפי ת" 1918	תמונה להמחשה	יח'	1	117	117	
222	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	גרעין מרכזי	11.3	(11.3)החלשת מחזיר שמן לדלת	כוח הפעלה. החלשה או החלפת מחזיר שמן	תמונה להמחשה	יח'	1	280	280	
225	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	גרעין מרכזי	4.4	(4)משטחי מאתר ללחצני מעלית	(4.4)התקנת משטח מאתר כהה מפרולי אלומיניום - התקנה/הדבקה יחידות על גבי ריצוף קיים.		מ"א	4.5	375	1,689	
226	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	גרעין מרכזי	10.16	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.16)התקנת מדף 30/15 על משטח קרמיקה	תמונה להמחשה	יח'	1	200	200	
226א	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	גרעין מרכזי	10.17	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.17)התקנת מתלה על גבי חיפוי קרמיקה	תמונה להמחשה	יח'	1	82	82	
226ב	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	גרעין מרכזי	10.131	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.131) שינוי בגובה של כיור 5 ס"מ כולל פירוק וחיפוי חדש.	תמונה להמחשה	יח'	1	1,100	1,100	
226ג	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	גרעין מרכזי	10.18	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.18)התקנת שלט "תא שירותים נגישים" לשני המינים לצד התא הנגיש - שלט תקני לפי ת" 1918	תמונה להמחשה	יח'	1	117	117	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
227	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	גרעין מרכזי	11.3	(11)דלתות	(11.3)החלשת מחזיר שמן לדלת	כוח הפעלה. החלשה או החלפת מחזיר שמן תמונה להמחשה	יח'	1	280	280	
229א	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	גרעין מרכזי	4.4	(4)משטחי מאתר ללחצני מעלית	(4.4)התקנת משטח מאתר כהה מפרולי אלומיניום – התקנה/הדבקה יחידות על גבי ריצוף קיים.	משטח מאתר כמו בניין LRV30 3	מ"א	4.5	375	1,689	
230	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	גרעין מרכזי	10.4	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.4)העתקת מאחז "L" למיקום תקני כולל תיקוני חיפוי והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט/ לחצן מצוקה.	מדור שירותי נשים ליד גרם מדרגות	יח'	1	667	667	
231	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	גרעין מרכזי	10.131	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.131) שינוי בגובה של כיור	מדור שירותי נשים ליד גרם מדרגות. גובה כיור 77 ס"מ, לבדוק האם אכן לטפל.	יח'	1	1,100	1,100	
232	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	גרעין מרכזי	10.5	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.5)התקנת מראה 50/90	מדור שירותי נשים ליד גרם מדרגות	יח'	1	400	400	
233	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	גרעין מרכזי	11.4	(11)דלתות	(11.4)החלפת מחזיר שמן לדלת לקביעת כח מרבי לפתיחה (מחזירי דלתות דורמה)	כוח הפעלה. החלשה או החלפת מחזיר שמן	יח'	1	-	-	
234	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	גרעין מרכזי	10.1	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.10)פרוק אסלה קיימת ומיכל הדחה והתקנת אסלת מונובלוק תקנית כולל תיקוני חיפוי ריצוף ואינסטלציה.	מדור שירותי גברים ליד גרם מדרגות	יח'	1	5,265	5,265	


קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
235	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	גרעין מרכזי	10.6	(10) התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.5) התקנת מראה 50/90	מדור שירותי גברים ליד גרם מדרגות. התקנת המראה תהיה על קיר ליד כיור	יח'	1	400	400	
236	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	גרעין מרכזי	11.4	(11) דלתות	(11.4) החלפת מחזיר שמן לדלת לקביעת כח מרבי לפתיחה (מחזירי דלתות דורמה)	כוח הפעלה. החלשה או החלפת מחזיר שמן	יח'	1	-	-	
239	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	גרעין מרכזי	4.4	(4) משטחי מאתר ללחצני מעלית	(4.4) התקנת משטח מאתר כהה מפרולי אלומיניום – התקנה/הדבקה יחידות על גבי ריצוף קיים.	משטח מאתר כמו בניין LRV30 3	מ"א	4.5	375	1,689	
253	מבנה אשפוז ב	קומת מרתף	גרעין מרכזי	4.4	(4) משטחי מאתר ללחצני מעלית	(4.4) התקנת משטח מאתר כהה מפרולי אלומיניום – התקנה/הדבקה יחידות על גבי ריצוף קיים.	חסר משטח מאתר גוון כהה ע"ג משטח בהיר בעל LRV41	מ"א	4	375	1,502	
256	מבנה אשפוז ב	קומת מרתף	גרעין מרכזי	10.1	(10) התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.1) התקנת מוט אופקי במידות 60 על דלת תא שירותים נגישים.	חסר מאחז אופקי בדלת התא	יח'	1	234	234	
258	מבנה אשפוז ב	קומת מרתף	גרעין מרכזי	10.6	(10) התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.6) התקנת מראה 50/90 כולל פרוק מראה קיימת	החלפה למראה נגישה ושינוי מיקום סבוכיה	יח'	1	450	450	
259	מבנה אשפוז ב	קומת מרתף	גרעין מרכזי	10.4	(10) התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.4) העתקת מאחז "L" למיקום תקני כולל תיקוני חיפוי והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט/ לחצן מצוקה.	מאחז L שינוי מיקום מאחז.	יח'	1	667	667	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב נש	תמונה
260	מבנה אשפוז ב	קומת מרתף	גרעין מרכזי	10.12	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.12)פרוק אסלה קיימת ומיכל הדחה והתקנת אסלה תלויה חדשה בגובה תקני כולל תיקוני חיפוי ריצוף ואינסטלציה.	החלפת אסלה לאסלת מונובלוק, כולל פירוק מיכל הדחה סמוי והרכבה מחדש. העבודה כוללת חיפוי פירוק והרכבה.	יח'	1	6,950	6,950	
275	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	כירורגית ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 1 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60	יח'	1	667	667	
276	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	כירורגית ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 2 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60	יח'	1	667	667	
277	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	כירורגית ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 3 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60	יח'	1	667	667	
278	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	כירורגית ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 4 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60	יח'	1	667	667	
279	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	כירורגית ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 5 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60	יח'	1	667	667	
280	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	כירורגית ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 6 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60	יח'	1	667	667	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב נש	תמונה
281	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	כירורגית ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 7 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L	יח'	1	667	667	
282	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	כירורגית ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 8 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L	יח'	1	667	667	
283	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	כירורגית ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 9 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L	יח'	1	667	667	
284	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	כירורגית ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 10 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L	יח'	1	667	667	
285	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	כירורגית ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 11 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L	יח'	1	667	667	
286	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	כירורגית ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 12 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L	יח'	1	667	667	
287	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	כירורגית ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 13 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L	יח'	1	667	667	


קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש	תמונה
288	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	כירורגית ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 14 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L	יח'	1	667	667	
289	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	כירורגית ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 15 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L	יח'	1	667	667	
290	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	כירורגית ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 16 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L	יח'	1	667	667	
292	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	א.א.ג	1.1	(1)מסעדי יד במעברים	(1.1) התקנת מסעדי יד על גבי קיר בחיפוי טיח/קרמיקה	התקנת מאחז יחיד מעוגן על קרמיקה.	מ"א	84	538	45,209	
293	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	א.א.ג	1.2	(1)מסעדי יד במעברים	(1.2)התקנת מסעדי יד על גבי עמודונים.	לצד ויטרינות	מ"א	37	1,018	37,662	
294	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	א.א.ג	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 1 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L	יח'	1	667	667	
295	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	א.א.ג	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 2 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L	יח'	1	667	667	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב נש	תמונה
296	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	א.א.ג.	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 3 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60	יח'	1	667	667	
297	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	א.א.ג.	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 4 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60 תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
298	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	א.א.ג.	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 5 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60	יח'	1	667	667	
299	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	א.א.ג.	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 6 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60	יח'	1	667	667	
300	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	א.א.ג.	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 7 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60	יח'	1	667	667	
301	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	א.א.ג.	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 9 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60	יח'	1	667	667	
302	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	א.א.ג.	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 10 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60 תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב נש	תמונה
303	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	א.א.ג.	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 11 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60	יח'	1	667	667	
304	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	א.א.ג.	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 12 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60	יח'	1	667	667	
305	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	א.א.ג.	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 13 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60	יח'	1	667	667	
306	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	א.א.ג.	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 14 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60	יח'	1	667	667	
307	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	א.א.ג.	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 15 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60	יח'	1	667	667	
308	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	א.א.ג.	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 16 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60	יח'	1	667	667	
330	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	אורטופדיה ב'	1.1	(1)מסעדי יד במעברים	(1.1) התקנת מסעד יד על גבי קיר בחיפוי טיח/קרמיקה	התקנת מאחז יחיד מעוגן על קרמיקה.	מ"א	84	538	45,209	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
331	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	אורטופדיה ב'	1.2	(1) מסעדי יד במעברים	(1.2) התקנת מסעדי יד על גבי עמודונים.	לצד יוטריות	מ"א	37	1,018	37,662	
332	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	אורטופדיה ב'	9.8	(9) מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8) פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 1 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
333	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	אורטופדיה ב'	9.8	(9) מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8) פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 2 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
334	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	אורטופדיה ב'	9.8	(9) מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8) פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 3 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
335	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	אורטופדיה ב'	9.8	(9) מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8) פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 4 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
336	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	אורטופדיה ב'	9.8	(9) מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8) פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 5 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
337	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	אורטופדיה ב'	9.8	(9) מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8) פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 6 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב נש	תמונה
338	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	אורטופדיה ב'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 7 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
339	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	אורטופדיה ב'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 8 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
340	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	אורטופדיה ב'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 9 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
341	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	אורטופדיה ב'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 10 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
342	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	אורטופדיה ב'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 11 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
343	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	אורטופדיה ב'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 12 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L	יח'	1	667	667	
344	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	אורטופדיה ב'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 13 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
345	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	אורטופדיה ב'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 14 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
346	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	אורטופדיה ב'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 15 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
347	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	אורטופדיה ב'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 16 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L	יח'	1	667	667	
350	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית א'	1.1	(1)מסעדי יד במעברים	(1.1) התקנת מסעדי יד על גבי קיר בחיפוי טיח/קרמיקה	התקנת מאחז יחיד מעוגן על קרמיקה.	מ"א	84	538	45,209	
351	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית א'	1.2	(1)מסעדי יד במעברים	(1.2)התקנת מסעדי יד על גבי עמודונים.	לצד יוטרינות	מ"א	37	1,018	37,662	
352	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית א'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 1 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L	יח'	1	667	667	
353	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית א'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 2 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב נש	תמונה
354	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית א'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 3 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
355	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית א'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 4 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
356	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית א'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 5 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
357	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית א'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 6 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
358	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית א'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 7 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
359	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית א'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 8 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
360	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית א'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 9 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב נש	תמונה
361	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית א'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 10 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
362	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית א'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 11 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
363	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית א'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 12 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
364	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית א'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 13 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
365	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית א'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 14 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
366	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית א'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 15 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
367	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית א'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 16 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	


קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
369	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית ב'	1.1	(1) מסעדי יד במעברים	(1.1) התקנת מסעד יד על גבי קיר בחיפוי טיח/קרמיקה	התקנת מאחז יחיד מעוגן על קרמיקה.	מ"א	84	538	45,209	
370	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית ב'	1.2	(1) מסעדי יד במעברים	(1.2) התקנת מסעד יד על גבי עמודונים.	לצד ויטריות	מ"א	37	1,018	37,662	
371	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית ב'	9.8	(9) מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8) פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 1 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60	יח'	1	667	667	
372	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית ב'	9.8	(9) מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8) פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 2 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60 תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
373	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית ב'	9.8	(9) מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8) פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 3 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60 תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
374	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית ב'	9.8	(9) מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8) פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 4 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60 תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
375	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית ב'	9.8	(9) מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8) פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 5 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60 תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	


קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב נש	תמונה
376	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית ב'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 6 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60 תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
377	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית ב'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 7 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60 תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
378	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית ב'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 8 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60 תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
379	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית ב'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 9 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60 תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
380	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית ב'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 10 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60 תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
381	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית ב'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 11 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60 תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
382	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית ב'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 12 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60 תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב נש	תמונה
383	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית ב'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 13 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
384	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית ב'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 14 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
385	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית ב'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 15 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
386	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית ב'	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 16 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
391	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 1 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L גובה מאחז מיוחד לילדים	יח'	1	667	667	
392	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 2 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L גובה מאחז מיוחד לילדים	יח'	1	667	667	
393	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 3 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L גובה מאחז מיוחד לילדים תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב נש	תמונה
394	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 4 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L גובה מאחז מיוחד לילדים תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
395	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 5 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L גובה מאחז מיוחד לילדים תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
396	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 6 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L גובה מאחז מיוחד לילדים. תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
397	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 7 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
398	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 8 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
399	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 9 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
400	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 10 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש"ח	תמונה
401	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 11 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
402	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 12 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
403	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 13 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
404	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 14 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
405	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 15 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
406	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 16 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
407	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 17 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב נש	תמונה
408	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 18 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
409	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 19 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
415	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	נשים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 1 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L	יח'	1	667	667	
416	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	נשים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 3 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
417	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	נשים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 6 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
418	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	נשים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 7 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
419	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	נשים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 8 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב נש	תמונה
420	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	נשים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 9 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60 תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
421	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	נשים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 10 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60 תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
422	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	נשים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 11 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60 תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
423	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	נשים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 12 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60 תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
424	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	נשים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 13 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60 תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
425	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	נשים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 14 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60 תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
426	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	נשים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 16 החלפת מאחז אלכסוני למאחז L 50*60 תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב נש	תמונה
427	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	נשים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 17 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
428	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	נשים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 18 החלפת מאחז אלכסוני למאחז 50*60 L תמונה להמחשה	יח'	1	667	667	
434	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	הפריה חוץ גופית	10.12	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.12)פרוק אסלה קיימת ומיכל הדחה והתקנת אסלה תלויה חדשה בגובה תקני כולל תיקוני חיפוי ריצוף ואינסטלציה.	ביטול הסתרת אסלה והגדלת התא 155*175. פירוק הסתרת אסלה 80ס"מ לצד אסלה	יח'	1	6,950	6,950	
435	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	הפריה חוץ גופית	10.1	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.1)התקנת מוט אופקי במידות 60 על דלת תא שירותים נגישים.	מאחז יד דלת	יח'	1	234	234	
435א	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	הפריה חוץ גופית	10.7	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.7)התקנת מוט מתקפל לקיר	מתקפל	יח'	1	1,275	1,275	
435ב	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	הפריה חוץ גופית	10.3	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.3)התקנת מאחז 60/60" L חדש	L	יח'	1	567	567	
436	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	הפריה חוץ גופית	10.5	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.5)התקנת מראה 50/90	לצד כיור ולא מעליו	יח'	1	400	400	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש"ח	תמונה
437	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	הפריה חוץ גופית	10.17	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.17)התקנת מתלה על גבי חיפוי קרמיקה	התקנה על דלת בגובה 130 בצבע ניגודי	יח'	1	82	82	
438	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	הפריה חוץ גופית	10.14	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.14)שינוי מיקום מתקנים כדוגמת מתקן ייבוש ידיים והרכבתם מחדש במיקום תקני כולל תיקוני חיפוי.	מתקן נייר טואלט הנמכה לגובה נייר 130	יח'	1	100	100	
439	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	מלר"ד נשים	10.11	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.11)פרוק אסלה קיימת ומיכל הדחה והתקנת אסלת מונבליק תקנית חדשה במיקום שונה כולל תיקוני חיפוי ריצוף ואינסטלציה.	קיים תא עם פוטנציאל ל 141*169 מתקצר עקב הסתרת אסלה. הורקת הסתרה, הסטת אסלה לצד אחד ומעקום אביזרים סניטריים. צריך לבדוק האם אכן לא מסתתרים עמודים או צנרת ולפי זה לקחת החלטה האם לטפל בתא. או באיזה צד לסדר את הכלים הסניטריים (החלפת צד לכיור)	יח'	1	7,490	7,490	
440	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	מלר"ד נשים	11.2	(11)דלתות	(11.2)החלפת ידית דלת לידית מנוף בדלת נגרות	החלפת ידית תפוח לידית מנוף.	יח'	1	280	280	
443	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אולטרסאונד	10.12	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.12)פרוק אסלה קיימת ומיכל הדחה והתקנת אסלה תלויה חדשה בגובה תקני כולל תיקוני חיפוי ריצוף ואינסטלציה.	גודל לפני הסתרת אסלה 140*183. נדרש להוריד הסתרת אסלה לצדה	יח'	1	6,950	6,950	
444	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אולטרסאונד	10.13	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.13)שינוי גובה או מיקום לכיור כולל הרכבה מחדש כולל תיקוני חיפוי ואינסטלציה	שינוי מיקום כיור לצד האסלה, כולל פירוק, העברת אינסטלציה, התנת כיור וברז חדשים.	יח'	1	4,100	4,100	
445	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אולטרסאונד	10.1	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.1)התקנת מוט אופקי במידות 60 על דלת תא שירותים נגשים.	מאחז דלת	יח'	1	234	234	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש"ח	תמונה
4445א	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אולטרסאונד	10.7	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.7)התקנת מוט מתקפל לקיר	מאחז מתקפל	יח'	1	1,275	1,275	
4445ב	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אולטרסאונד	10.3	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.3)התקנת מאחז "60/60" L חדש	מאחז L	יח'	1	567	567	
446	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אולטרסאונד	10.19	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.19)התקנת מתקן סבון	סבוכיה	יח'	1	173	173	
4446א	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אולטרסאונד	10.17	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.17)התקנת מתלה על גבי חיפוי קרמיקה	מתלה	יח'	1	82	82	
4446ב	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אולטרסאונד	10.5	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.5)התקנת מראה 50/90	מראה	יח'	1	400	400	
4446ג	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אולטרסאונד	10.16	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.16)התקנת מדף 30/15 על משטח קרמיקה	מדף	יח'	1	200	200	
447	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אולטרסאונד	10.14	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.14)שינוי מיקום מתקנים כדוגמת מתקן ייבוש ידיים והרכבתם מחדש במיקום תקני כולל תיקוני חיפוי.	הנמכת מתקן ייבוש ידיים לגובה 130 ס"מ	יח'	1	100	100	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש"ח	תמונה
453	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אשפוז יום אונקולוגי				גודל תא קיים 220*180. קיים ארון מטבח גדול שלפי הצוות משמש רק ככיר ואפסון נייר. הורדת הארון תאפשר שטח תמרון מתאים בתא	יח'	1		-	
454	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אשפוז יום אונקולוגי	10.1	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.1)התקנת מוט אופקי במידות 60 על דלת תא שירותים נגישים.	מאחז בדלת	יח'	1	234	234	
454א	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אשפוז יום אונקולוגי	10.7	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.7)התקנת מוט מתקפל לקיר	מתקפל	יח'	1	1,275	1,275	
454ב	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אשפוז יום אונקולוגי	10.3	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.3)התקנת מאחז 60/60" L חדש	L	יח'	1	567	567	
455	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אשפוז יום אונקולוגי	11.4	(11)דלתות	(11.4)החלפת מחזיר שמן לדלת לקביעת כח מרבי לפתיחה (מחזירי דלתות דורמה)	החלפת כוח הפעלה וקביעת פתיחה החוצה	יח'	1	1,345	1,345	
456	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אשפוז יום אונקולוגי	10.19	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.19)התקנת מתקן סבון	סבוניה	יח'	1	173	173	
456א	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אשפוז יום אונקולוגי	10.17	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.17)התקנת מתלה על גבי חיפוי קרמיקה	מתלה	יח'	1	82	82	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב נש	תמונה
456ב	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אשפוז יום אונקולוגי	10.5	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.5)התקנת מראה 50/90	מראה	יח'	1	400	400	
456ג	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אשפוז יום אונקולוגי	10.16	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.16)התקנת מדף 30/15 על משטח קרמיקה	מדף	יח'	1	200	200	
457	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אשפוז יום אונקולוגי	11.2	(11)דלתות	(11.2)החלפת ידית דלת לידיית מנוף בדלת נגרות	קיימת ידית תפוח. החלפה לידיית מנוף.	יח'	1	280	280	
462	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אשפוז יום ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 1 - פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז L	יח'	1	667	667	
463	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אשפוז יום ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 2 - פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז L	יח'	1	667	667	
464	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אשפוז יום ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 3 - פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז L	יח'	1	667	667	
465	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אשפוז יום ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 4 - פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז L	יח'	1	667	667	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב נש	תמונה
466	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אשפוז יום ילדים	9.8	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.8)פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	חדר 5 - פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז L	יח'	1	667	667	