

		מפרט אפיון נגישות מנה א 2 ו 3 - מפרט ביצוע נגישות	יח'
1	(1) מסעדי יד במעברים		
1.1	(1.1) התקנת מסעד יד על גבי קיר בחיפוי טיח/קרמיקה	התקנת מסעד יד HR-400 של חב' פנל פרויקטים או ש"ע, על גבי קיר בחיפוי טיח או קרמיקה. מסעד יד המתאים לדרישות ת"י 1918 חלק 3.1. גובה סף עליון של מסעד 90-95 ס"מ מפני ריצוף. מרחק מסעד היד מקיר - לפחות 4 ס"מ. עיגון המסעד יהיה בחלקו התחתון בלבד למעט קצות המסעד שיכולים להתחבר בכיוון אופקי לקיר בצורת העגלת המסעד כלפי הקיר ברדיוס פנימי שלא יפחת ממרחק המסעד מהקיר (רדיוס מזערי של 4 ס"מ) המסעד יעוגן לקיר כך שיוכל לעמוד בעומס מזערי של 130 ק"ג בכל נקודה. גוון המסעד יהיה ניגודי לקיר עליו הוא מוצב ביחס של 40% לפחות - גוון לאישור מהנדס בית החולים או מורשה הנגישות. קוטר המסעד 40 מ"מ. המסעד יכיל פרטי קצה (עיגול לכיוון קיר או סיומת מעוגלת כלפי מטה ברדיוס פנימי מזערי של 4 ס"מ. קצה המסעד יהיה סגור במידה והמסעד ייהיה חלול וללא פינות חדות. את המסעד יש לסיים בין 10-20 ס"מ לפני דלת או מעבר. בפינות בהן משני הצדדים נדרש מסעד יד הוא יהיה רציף ווישמור על כל המאפיינים הקודמים כגון מרחק פנוי מקיר. עיגונים לקיר יכוסו ברוזתה בגמר זהה לגמר המסעד.	מ"א
1.1.1	(1.1.1) התקנת מסעד יד רחב על גבי קיר בחיפוי טיח/קרמיקה	התקנת מסעד יד מסוג BR-500 של חב' שינזון או ש"ע, על גבי קיר בחיפוי טיח או קרמיקה. מסעד יד המתאים לדרישות ת"י 1918 חלק 3.1. גובה סף עליון של מסעד 90-95 ס"מ מפני ריצוף. מרחק מסעד היד מקיר - לפחות 4 ס"מ. עיגון המסעד יהיה בחלקו התחתון בלבד למעט קצות המסעד שיכולים להתחבר בכיוון אופקי לקיר בצורת העגלת המסעד כלפי הקיר ברדיוס פנימי שלא יפחת ממרחק המסעד מהקיר (רדיוס מזערי של 4 ס"מ) המסעד יעוגן לקיר כך שיוכל לעמוד בעומס מזערי של 130 ק"ג בכל נקודה. גוון המסעד יהיה ניגודי לקיר עליו הוא מוצב ביחס של 40% לפחות - גוון לאישור מהנדס בית החולים או מורשה הנגישות. קוטר המסעד 40 מ"מ. המסעד יכיל פרטי קצה (עיגול לכיוון קיר או סיומת מעוגלת כלפי מטה ברדיוס פנימי מזערי של 4 ס"מ. קצה המסעד יהיה סגור במידה והמסעד ייהיה חלול וללא פינות חדות. את המסעד יש לסיים בין 10-20 ס"מ לפני דלת או מעבר. בפינות בהן משני הצדדים נדרש מסעד יד הוא יהיה רציף ווישמור על כל המאפיינים הקודמים כגון מרחק פנוי מקיר. עיגונים לקיר יכוסו ברוזתה בגמר זהה לגמר המסעד.	מ"א
1.2	(1.2) התקנת מסעד יד על גבי עמודונים.	התקנת מסעד יד HR-400 של חב' פנל פרויקטים או ש"ע, על גבי עמודים. מסעד יד המתאים לדרישות ת"י 1918 חלק 3.1. גובה סף עליון של מסעד 90-95 ס"מ מפני ריצוף. מרחק מסעד היד מקיר - לפחות 4 ס"מ. עיגון המסעד יהיה בחלקו התחתון בלבד. יש לשמור על מרווח פנוי סביב המסעד (למעט בחלקו התחתון במקום החיבור לעמוד תומל) של לפחות 4 ס"מ. המסעד יעוגן על גבי עמודים כך שיוכל לעמוד בעומס מזערי של 130 ק"ג בכל נקודה ויהיה יציב - ללא תנועה אופקית של יותר מ 5 מ"מ לכל כיוון. גוון המסעד לאישור מנדס בית החולים או מורשה הנגישות. קוטר המסעד 40 מ"מ. המסעד יכיל פרטי קצה (עיגול לכיוון קיר או סיומת מעוגלת כלפי מטה ברדיוס פנימי מזערי של 4 ס"מ. קצה המסעד יהיה סגור במידה והמסעד ייהיה חלול וללא פינות חדות. את המסעד יש לסיים בין 10-20 ס"מ לפני דלת או מעבר. בפינות בהן משני הצדדים נדרש מסעד יד הוא יהיה רציף ווישמור על כל המאפיינים הקודמים כגון מרחק פנוי מקיר. עיגונים לקיר יכוסו ברוזתה בגמר זהה לגמר המסעד.	מ"א
1.3	(1.3) התקנת מסעד יד כפול על גבי קיר בחיפוי טיח/קרמיקה	התקנת מסעד יד כפול מסוג HR-400 של חב' פנל פרויקטים או ש"ע, על גבי קיר בחיפוי טיח או קרמיקה. מסעד יד המתאים לדרישות ת"י 1918 חלק 3.1. גובה סף עליון של מסעד עליון- 95 ס"מ מפני ריצוף גובה סף עליון של מסעד תחתון 75 ס"מ מפני ריצוף. מרחק מסעד היד מקיר - לפחות 4 ס"מ. עיגון המסעד יהיה בחלקו התחתון בלבד למעט קצות המסעד שיכולים להתחבר בכיוון אופקי לקיר בצורת העגלת המסעד כלפי הקיר ברדיוס פנימי שלא יפחת ממרחק המסעד מהקיר (רדיוס מזערי של 4 ס"מ) המסעד יעוגן לקיר כך שיוכל לעמוד בעומס מזערי של 130 ק"ג בכל נקודה. גוון המסעד יהיה ניגודי לקיר עליו הוא מוצב ביחס של 40% לפחות - גוון לאישור מהנדס בית החולים או מורשה הנגישות. קוטר המסעד 40 מ"מ. המסעד יכיל פרטי קצה (עיגול לכיוון קיר או סיומת מעוגלת כלפי מטה ברדיוס פנימי מזערי של 4 ס"מ. קצה המסעד יהיה סגור במידה והמסעד ייהיה חלול וללא פינות חדות. את המסעד יש לסיים בין 10-20 ס"מ לפני דלת או מעבר. בפינות בהן משני הצדדים נדרש מסעד יד הוא יהיה רציף ווישמור על כל המאפיינים הקודמים כגון מרחק פנוי מקיר. עיגונים לקיר יכוסו ברוזתה בגמר זהה לגמר המסעד.	מ"א

יח'	מפרט אפיון נגישות מנה א 2 ו 3 - מפרט ביצוע נגישות		
מ"א	התקנת מסעד יד כפול מסוג HR-400 של חב' פנל פרויקטים או ש"ע, על גבי עמודים. מסעד יד המתאים לדרישות ת"י 1918 חלק 3.1. גובה סף עליון של מסעד עליון-95 ס"מ מפני ריצוף גובה סף עליון של מסעד תחתון 75 ס"מ מפני ריצוף. מרחק מסעד היד מקיר - לפחות 4 ס"מ. עיגון המסעד יהיה בחלקו התחתון בלבד. העמוד התומך למסעדים יהיה בצד המסעדים ולא מתחתם במרחק מזערי של 4 ס"מ מרחק גריפה נקי. יש להבטיח מרווח גריפה סביב מסעדים של 4 ס"מ לפחות למעט במקום העיגון בחלק התחתון בלבד. המסעד יעוגן כך שיוכל לעמוד בעומס מזערי של 130 ק"ג בכל נקודה ויהיה יציב - ללא תנועה אופקית של יותר מ 5 מ"מ לכל כיוון. גוון לאישור מהנדס בית החולים או מורשה הנגישות. קוטר המסעד 40 מ"מ. המסעד יכיל פרטי קצה (עיגול לכיוון קיר או סיומת מעוגלת כלפי מטה ברדיוס פנימי מזערי של 4 ס"מ. קצה המסעד יהיה סגור במידה והמסעד ייהיה חלול וללא פינות חדות. את המסעד יש לסיים בין 10-20 ס"מ לפני דלת או מעבר. בפינות בהן משני הצדדים נדרש מסעד יד הוא יהיה רציף ווישמור על כל המאפיינים הקודמים כגון מרחק פנוי מקיר. עיגונים לקיר יכוסו ברוזתה בגמר זהה לגמר המסעד.	1.4 (1.4) התקנת מסעד יד כפול על גבי עמודים.	1 1) מסעדי יד במעברים
מ"א	פרוק מסעד קיים מעץ על גבי תושבות עץ ופירוק תושבות העץ כולל תיקון משטח קיר בחיפוי טיח וצבע או קרמיקה למצב כדוגמת הקיים. הרכבת מסעד יד המתאים לדרישות ת"י 1918 חלק 3.1, בקוטר 40 מ"מ. גובה המסעד 90-95 ס"מ מקצה שלחים. בחלק העליון של מהלך המדרגות המסעד ימשיך בכיוון אופקי 30 ס"מ לפחות מקצה מדרגה עליונה ויתעקל כלפי מטה או כלפי הקיר. בחלק התחתון של מהלך המדרגות המסעד ימשיך 30 ס"מ נוספים מעבר לקו המדרגה הראשונה בכיוון המסעד לאורך המדרגות, מנקודה זו ימשיך בכיוון אופקי 15 ס"מ נוספים לפחות ויתעקל כלפי מטה או כלפי הקיר. ראה תרשים עקרוני M-111-2 למיקום מסעד היד. המשך מסעד היד מעבר למדרגה ראשונה ואחרונה יבוצע רק במקומות בהם המשך זה לא חוסם מעבר במסדרון או בדלת. במסעדי יד פנימיים בגרעין מהלך מדרגות מסעדי היד יהיו רציפים ללא נתק בין קומה לקומה. סיום מאחז פנימי רק במעלה קומה עליונה ובמורד קומה תחתונה במקרה זה ניתן לסיים את המסעד לפני החסימה בעיקול כלפי קיר או כלפי מטה. מרחק מסעד היד מקיר - לפחות 4 ס"מ. המסעד לא יבלוט מהקיר יותר מ 9 ס"מ. עיגון המסעד יהיה בחלקו התחתון בלבד (למעט בקצה מסעד בו יכול המסעד להתעקל כלפי מטה או כלפי הקיר). המסעד יעוגן כך שיוכל לעמוד בעומס מזערי של 130 ק"ג בכל נקודה ויהיה יציב - ללא תנועה אופקית של יותר מ 5 מ"מ לכל כיוון. גוון לאישור מהנדס בית החולים או מורשה הנגישות. המסעד יכיל פרטי קצה (עיגול לכיוון קיר או סיומת מעוגלת כלפי מטה ברדיוס פנימי מזערי של 4 ס"מ. קצה המסעד יהיה סגור במידה והמסעד ייהיה חלול וללא פינות חדות. עיגונים לקיר יכוסו ברוזתה בגמר זהה לגמר המסעד.	2.1 (2.1) פרוק מסעד קיים מעץ והתקנת מסעד תקני חדש כולל תיקוני טיח וצבע	2 2) מסעדי יד במדרגות
מ"א	פרוק מסעד קיים ממתכת מצופה על גבי עיגון מתכת תחתון בהלחמה. ושימוש בעיגון התחתון להתקנת המסעד החדש כולל תיקון משטח קיר בחיפוי טיח וצבע או קרמיקה למצב כדוגמת הקיים. הרכבת מסעד יד מגולוון וצבוע בצבע טמגלס. המתאים לדרישות ת"י 1918 חלק 3.1, בקוטר 40 מ"מ. גובה המסעד 90-95 ס"מ מקצה שלחים. בחלק העליון של מהלך המדרגות המסעד ימשיך בכיוון אופקי 30 ס"מ לפחות מקצה מדרגה עליונה ויתעקל כלפי מטה או כלפי הקיר. בחלק התחתון של מהלך המדרגות המסעד ימשיך בכיוון אופקי 15 ס"מ נוספים מעבר לקו המדרגה הראשונה בכיוון המסעד לאורך המדרגות, מנקודה זו ימשיך בכיוון אופקי 30 ס"מ נוספים לפחות ויתעקל כלפי מטה או כלפי הקיר. ראה תרשים עקרוני M-111-2 למיקום מסעד היד. המשך מסעד היד מעבר למדרגה ראשונה ואחרונה יבוצע רק במקומות בהם המשך זה לא חוסם מעבר במסדרון או בדלת. במסעדי יד פנימיים בגרעין מהלך מדרגות מסעדי היד יהיו רציפים ללא נתק בין קומה לקומה. סיום מאחז פנימי רק במעלה קומה עליונה ובמורד קומה תחתונה. במקרה זה ניתן לסיים את המסעד לפני החסימה בעיקול כלפי קיר או כלפי מטה. מרחק מסעד היד מקיר - לפחות 4 ס"מ. המסעד לא יבלוט מהקיר יותר מ 9 ס"מ. עיגון המסעד יהיה בחלקו התחתון בלבד (למעט בקצה מסעד בו יכול המסעד להתעקל כלפי מטה או כלפי הקיר). המסעד יעוגן כך שיוכל לעמוד בעומס מזערי של 130 ק"ג בכל נקודה ויהיה יציב - ללא תנועה אופקית של יותר מ 5 מ"מ לכל כיוון. גוון לאישור מהנדס בית החולים או מורשה הנגישות. המסעד יכיל פרטי קצה (עיגול לכיוון קיר או סיומת מעוגלת כלפי מטה ברדיוס פנימי מזערי של 4 ס"מ. קצה המסעד יהיה סגור במידה והמסעד ייהיה חלול וללא פינות חדות. עיגונים לקיר יכוסו ברוזתה בגמר זהה לגמר המסעד.	2.2 (2.2) פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	
מ"א	תיקון מסעד יד קיים מעץ - השלמת חלק שנותק ממסעד היד. ההשלמה תתאים למאפיינים ולצורה של המסעד הקיים וישתלבו במסעד באופן שלא תהיינה בליטות או שקיעות לאורך המסעד בנקודות החיבור.	2.3 (2.3) תיקון מסעד עץ נקודתי קיים.	

מפרט אפיון נגישות מנה א 2 ו 3 - מפרט ביצוע נגישות	יח'			
1	(1)מסעדי יד במעברים			
2.6		(2.6) פרוק מסעד יד מנירוסטה והרכבת מסעד מנירוסטה תקני חדש.	מ"א	פרוק מסעד קיים כולל תיקון משטח קיר בחיפוי טיח וצבע או קרמיקה למצב כדוגמת הקיים. הרכבת מסעד יד המתאים לדרישות ת"י 1918 חלק 3.1, בקוטר 40 מ"מ. גובה המסעד 90-95 ס"מ <u>מקצה</u> שלחיים. בחלק העליון של מהלך המדרגות המסעד ימשיך בכיוון אופקי 30 ס"מ לפחות מקצה מדרגה עליונה ויתעקל כלפי מטה או כלפי הקיר. בחלק התחתון של מהלך המדרגות המסעד ימשיך 30 ס"מ נוספים מעבר לקו המדרגה הראשונה בכיוון המסעד לאורך המדרגות, מנקודה זו ימשיך בכיוון אופקי 15 ס"מ נוספים לפחות ויתעקל כלפי מטה או כלפי הקיר. <u>ראה תרשים עקרוני M-111-2</u> למיקום מסעד היד. המשך מסעד היד מעבר למדרגה ראשונה ואחרונה יבוצע רק במקומות בהם המשך זה לא חוסם מעבר במסדרון או בדלת ובמסעדי יד היקפיים. במסעדי יד פנימיים בגרעין מהלך מדרגות מסעדי היד יהיו רציפים ללא נתק בין קומה לקומה. סיום מאחז פנימי רק במעלה קומה עליונה ובמורד קומה תחתונה. במקרה זה ניתן לסיים את המסעד לפני החסימה בעיקול כלפי קיר או כלפי מטה. מרחק מסעד היד מקיר - לפחות 4 ס"מ. המסעד לא יבלוט מהקיר יותר מ 9 ס"מ. עיגון המסעד יהיה בחלקו התחתון בלבד (למעט בקצה מסעד בו יכול המסעד להתעקל כלפי מטה או כלפי הקיר). המסעד יעוגן כך שיוכל לעמוד בעומס מזערי של 130 ק"ג בכל נקודה ויהיה יציב - ללא תנועה אופקית של יותר מ 5 מ"מ לכל כיוון. גוון לאישור מהנדס בית החולים או מורשה הנגישות. המסעד יכיל פרטי קצה (עיגול לכיוון קיר או סיומת מעוגלת כלפי מטה ברדיוס פנימי מזערי של 4 ס"מ. קצה המסעד יהיה סגור במידה והמסעד יהיה חלול וללא פינות חדות. עיגונים לקיר יכוסו ברזתה בגמר זהה לגמר המסעד.
2.7		(2.7) התקנת מסעד יד על גבי קיר בחיפוי טיח/קרמיקה		הרכבת מסעד יד מגולוון וצבוע בצבע טמגלס המתאים לדרישות ת"י 1918 חלק 3.1, בקוטר 40 מ"מ. גובה המסעד 90-95 ס"מ <u>מקצה</u> שלחיים. בחלק העליון של מהלך המדרגות המסעד ימשיך בכיוון אופקי 30 ס"מ לפחות מקצה מדרגה עליונה ויתעקל כלפי מטה או כלפי הקיר. בחלק התחתון של מהלך המדרגות המסעד ימשיך 30 ס"מ נוספים מעבר לקו המדרגה הראשונה בכיוון המסעד לאורך המדרגות, מנקודה זו ימשיך בכיוון אופקי 15 ס"מ נוספים לפחות ויתעקל כלפי מטה או כלפי הקיר. <u>ראה תרשים עקרוני M-111-2</u> למיקום מסעד היד. המשך מסעד היד מעבר למדרגה ראשונה ואחרונה יבוצע רק במקומות בהם המשך זה לא חוסם מעבר במסדרון או בדלת ובמסעדי יד היקפיים. במסעדי יד פנימיים בגרעין מהלך מדרגות מסעדי היד יהיו רציפים ללא נתק בין קומה לקומה. סיום מאחז פנימי רק במעלה קומה עליונה ובמורד קומה תחתונה. במקרה זה ניתן לסיים את המסעד לפני החסימה בעיקול כלפי קיר או כלפי מטה. מרחק מסעד היד מקיר - לפחות 4 ס"מ. המסעד לא יבלוט מהקיר יותר מ 9 ס"מ. עיגון המסעד יהיה בחלקו התחתון בלבד (למעט בקצה מסעד בו יכול המסעד להתעקל כלפי מטה או כלפי הקיר). המסעד יעוגן כך שיוכל לעמוד בעומס מזערי של 130 ק"ג בכל נקודה ויהיה יציב - ללא תנועה אופקית של יותר מ 5 מ"מ לכל כיוון. גוון לאישור מהנדס בית החולים או מורשה הנגישות. המסעד יכיל פרטי קצה (עיגול לכיוון קיר או סיומת מעוגלת כלפי מטה ברדיוס פנימי מזערי של 4 ס"מ. קצה המסעד יהיה סגור במידה והמסעד יהיה חלול וללא פינות חדות. עיגונים לקיר יכוסו ברזתה בגמר זהה לגמר המסעד.
3	(3)משטחי התראה			
3.1		(3.1) התקנת משטח התראה (משטח מלא) בהיר על גבי ריצוף קיים	מ"א	התקנת משטח אזהרה תקני (המתאים לדרישות ת"י 1918 חלק 6- ומתאים לפנינים מבנים) מסוג CEDO 120 של חב' פשוט נגיש או ש"ע. המשטח יותקן 30 ס"מ מקצה שלח עליון ועומקו יהיה 60 ס"מ. רוחב המשטח כרוחב מהלך המדרגות (ניתן להפחית מכ צד עד 5 ס"מ לכל היותר). המשטח יהיה במרקם גבשושיות תקני לפנינים מבנה ויהיה בגוון צהוב לאישור מורשה הנגישות בהתאם להחזר האור של המשטח. <u>ראה תרשים M-111-2 למיקום משטח האזהרה.</u>
3.2		(3.2) התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	מ"א	התקנת משטח אזהרה תקני (המתאים לדרישות ת"י 1918 חלק 6- ומתאים לפנינים מבנים). המשטח יותקן 30 ס"מ מקצה שלח עליון ועומקו יהיה 60 ס"מ. רוחב המשטח כרוחב מהלך המדרגות (ניתן להפחית מכ צד עד 5 ס"מ לכל היותר). המשטח יהיה במרקם גבשושיות תקני לפנינים מבנה ויהיה בגוון שחור. <u>ראה תרשים M-111-2 למיקום משטח האזהרה.</u>
3.3		(3.3) התקנת משטח התראה מבדידי נירוסטה – בהדבקה, יחידות על גבי ריצוף קיים.	מ"א	התקנת משטח אזהרה תקני (המתאים לדרישות ת"י 1918 חלק 6- ומתאים לפנינים מבנים) מבדידי נירוסטה בהדבקה על גבי משטח ריצוף קיים. מרחק מרבי בין מרכזי בדידים 50-60 מ"מ. גובה הגבשושיות בין 3-4 מ"מ. המשטח יותקן 30 ס"מ מקצה שלח עליון ועומקו יהיה 60 ס"מ. רוחב המשטח כרוחב מהלך המדרגות (ניתן להפחית מכ צד עד 5 ס"מ לכל היותר). המשטח יהיה במרקם גבשושיות תקני לפנינים מבנה. <u>ראה תרשים M-111-2 למיקום משטח האזהרה.</u> הבדידים יודבקו באופן שיבטיח את תקינותו של המשטח וכל בדיד לתקופת זמן שלא תרד מ 3 שנים ללא צורך בתחזוקה.

		מפרט אפיון נגישות מנה א 2 ו 3 - מפרט ביצוע נגישות	יח'
1	(1) מסעדי יד במעברים		
4	(4) משטחי מאתר ללחצני מעלית		
4.4	(4.4) התקנת משטח מאתר כהה מפרופילי אלומיניום – התקנה/הדבקה יחידות על גבי ריצוף קיים.	התקנת משטח מאתר תקני (המתאים לדרישות ת"י 1918 חלק 6- ומתאים לפני מבנים) מסוג PMB 360 של חב' פשוט נגיש או ש"ע. המשטח יורכב מפרופילי אלומיניום הממשיכים לכל אורך המשטח (המעלית עד לקיר ממול) וצ' המרחק מציר לציר של כל פרופיל יהיה בין 66-77 מ"מ. המשטח יותקן בריצוף ממיקום לחצני המעלית ועד לקיר/מעקה ממול לקיר המעלית. המרחק של תחילת משטח מאתר מקיר או מעקה לא יגדל מ 30 ס"מ. רוחב המשטח 60 ס"מ. המשטח יהיה במרקם פסים מאורכים מובלטים בגוון שחור. הבצוע יהיה בהדבקה עם עגינה בברגים בראש שטוח בקוטר 6 מ"מ ארוך כל 30 ס"מ. החלוקה לברגים כאשר ההתחלה והסוף המרחק מהקצה לא יעלה על 5 ס"מ. ראה תרשים P-110 למיקום משטח מאתר לפני מעלית.	מ"א
5	(5) פס אזהרה במדרגות		
5.1	(5.1) הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	הדבקת פס התראה בקצה שלח בגוון שחור. הפס יהיה ברוחב 3-5 ס"מ ויודבק במרחק של עד 3 ס"מ מקצה השלח. רוחב הפס כרוחב השלח (ניתן להפחית עד 5 ס"מ מכל צד). הפס יודבק באופן שיבטיח עמידה לאורך 2 שנים לפחות ללא צורך בתחזוקה.	מ"א
5.1.2	חלופה ל 5.1 (5.1.2) הדבקת פס התראה כהה בקצה שלח	הדבקת פס התראה פס מחברת 3M במרקם דיימונד. בקצה שלח בגוון שחור - לאישור מורשה הנגישות בהתאם להחזר האור של הפס. הפס יהיה ברוחב 3-5 ס"מ ויודבק במרחק של עד 3 ס"מ מקצה השלח. רוחב הפס כרוחב השלח (ניתן להפחית עד 5 ס"מ מכל צד). הפס יודבק באופן שיבטיח עמידה לאורך 2 שנים לפחות ללא צורך בתחזוקה.	מ"א
5.1.3	חלופה ל 5.1 (5.1.3) התכת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פס פלסטי לסימון קצה מדרגה עשוי מיריעות פלסטיות ביישום בהתכה, מסוג tecmark, תוצרת סימונים לישראל בע"מ או ש"ע לאישור מורשה נגישות הפרויקט. התכת פס התראה בקצה שלח בגוון שחור בהתאם למשטח עליו הוא מותקן ובאישור מורשה הנגישות של הפרויקט. הפס יהיה ברוחב 3-5 ס"מ ויותר במרחק של עד 3 ס"מ מקצה השלח. רוחב הפס כרוחב השלח (ניתן להפחית עד 5 ס"מ מכל צד).	מ"א
5.4	חלופה ל 5.5 (5.4) קילוף פס התראה קיים והתכת פס התראה בהיר חדש בקצה שלח	פס פלסטי לסימון קצה מדרגה עשוי מיריעות פלסטיות ביישום בהתכה, מסוג tecmark, תוצרת סימונים לישראל בע"מ או ש"ע לאישור מורשה נגישות הפרויקט. קילוף פס התראה קיים בהדבקה והתכת פס התראה בקצה שלח בגוון לבן/צהוב - לאישור מורשה הנגישות בהתאם להחזר האור של הפס. הפס יהיה ברוחב 3-5 ס"מ ויותר במרחק של עד 3 ס"מ מקצה השלח. רוחב הפס כרוחב השלח (ניתן להפחית עד 5 ס"מ מכל צד). העבודה כוללת קילוף פס קיים מודבק וניקוי המשטח ליצירת מצע מתאים לפס המותך הקיים.	מ"א
5.5.1	חלופה ל 5.5 (5.5.1) קילוף פס התראה קיים והדבקת פס התראה בהיר חדש	קילוף פס התראה קיים מודבק והדבקת פס התראה חדש בקצה שלח בגוון לבן/צהוב - לאישור מורשה הנגישות בהתאם להחזר האור של הפס. הפס יהיה ברוחב 3-5 ס"מ ויותר במרחק של עד 3 ס"מ מקצה השלח. רוחב הפס כרוחב השלח (ניתן להפחית עד 5 ס"מ מכל צד). במידת הצורך ועל פי הנדרש ליישום ההתכה על הקבלן לטפל במשטח לאחר הקילוף ולפני ההתכה באופן שיבטיח עמידות הפס לטווח זמן של לפחות 3 שנים ללא צורך בתחזוקה.	מ"א
6	(6) מדבקות		
6.1	(6.1) ההדבקת מדבקת מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה חיצוני למעלית - לחצן בודד עגול	הדבקת טבעת מובלטת על פנל הקריאה למעלית סביב הלחצן הקריאה העגול למעלית. בסיס הטבעת יהיה ברוחב 3-5 מ"מ. קוטר פנימי של הטבעת 40 מ"מ. גובה הטבעת מפני המשטח יהיה 1 מ"מ. פינות פרופיל הטבעת יהיו מעוגלים או קטומים באופן שלא יהווה סכנת חיתוך למשתמש הממשש את הטבעת. גוון הטעת יהיה ירוק כהה ובעל החזר אור שאינו עולה על 15LRV.	יח'
6.2	(6.2) ההדבקת מדבקת מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה חיצוני למעלית - 2 לחצנים עגול	הדבקת טבעת מובלטת על פנל הקריאה למעלית סביב הלחצן הקריאה העגול למעלית. בסיס הטבעת יהיה ברוחב 3-5 מ"מ. צורת הטבעת יהיה אליפטי. קוטר פנימי ראשון של הטבעת 40 מ"מ וקוטר פנימי שני יהיה 80 מ"מ. גובה הטבעת מפני המשטח יהיה 1 מ"מ. פינות פרופיל הטבעת יהיו מעוגלים או קטומים באופן שלא יהווה סכנת חיתוך למשתמש הממשש את הטבעת. גוון הטעת יהיה ירוק כהה ובעל החזר אור שאינו עולה על 15LRV.	יח'
6.3	(6.3) ההדבקת מדבקת מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה חיצוני למעלית - לחצן בודד מרובע	הדבקת מסגרת מרובעת מובלטת על פנל הקריאה למעלית סביב הלחצן הקריאה המרובעת למעלית. בסיס המסגרת יהיה ברוחב 3-5 מ"מ. צורת המסגרת תהיה מרובעת. מידת רוחב פנימי ראשון של המסגרת 40 מ"מ. גובה הטבעת מפני המשטח יהיה 1 מ"מ. פינות פרופיל הטבעת יהיו מעוגלים או קטומים באופן שלא יהווה סכנת חיתוך למשתמש הממשש את הטבעת. גוון הטעת יהיה ירוק כהה ובעל החזר אור שאינו עולה על 15LRV.	יח'

		מפרט אפיון נגישות מנה א 2 א 3 - מפרט ביצוע נגישות	יח'
1	(1) מסעדי יד במעברים		
6.4	(6.4) ההדבקות מדבקת מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה חיצוני למעלית - 2 לחצנים מרובעים	הדבקת מסגרת מלבנית מובלטת על פנל הקריאה למעלית סביב 2 לחצני הקריאה המרובעים למעלית. בסיס המסגרת יהיה ברוחב 3-5 מ"מ. צורת המסגרת תהיה מלבנית. מידת רוחב פנימי של המסגרת 30 מ"מ. מידת גובה פנימי של המסגרת 70-90 מ"מ בהתאם למיקום הלחצנים. יש למדוד בכל קומה את הגובה הנדרש (4 מ"מ נוספים על המרחק בין קצה תחתון של צמד לחצנים לקצה עליון של צמד לחצנים). גובה המלבן מפני המשטח יהיה 1 מ"מ. פינות פרופיל המלבן יהיו מעוגלים או קטומים באופן שלא יהווה סכנת חיתוך למשתמש הממשש את המלבן. גוון המלבן יהיה ירוק כהה ובעל החזר אור שאינו עולה על 15LRV.	יח'
6.5	(6.5) הדבקת מדבקה דו ממדית על גבי לחצן קריאה למעלית - משולש	הדבקת מדבקה דו ממדית על גבי לחצן הקריאה. צורת המדבקה - משולש שווה צלעות. גודל המדבקה יהיה באורך ורוחב (ניצבים במשולש) של 12 מ"מ. גוון המדבקה כהה בעל החזר אור שלא יעלה על 15 LRV. המדבקה תודבק על הלחצן בהתאם לכיוון עליה או ירדה על פי כיוון הלחצן הקיים.	יח'
6.6	(6.6) ההדבקות מדבקת מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה לקומת כניסה בתוך המעלית.	הדבקת טבעת מובלטת על פנל הקריאה למעלית סביב הלחצן הקריאה העגול למעלית. בסיס הטבעת יהיה ברוחב 3-5 מ"מ. קוטר פנימי של הטבעת 30 מ"מ. גובה הטבעת מפני המשטח יהיה 1 מ"מ. פינות פרופיל הטבעת יהיו מעוגלים או קטומים באופן שלא יהווה סכנת חיתוך למשתמש הממשש את הטבעת. גוון הטבעת יהיה ירוק כהה ובעל החזר אור שאינו עולה על 15LRV.	יח'
6.7	(6.7) מדבקה מובלטת למספרי קומות על גבי לחצני הפיקוד בתוך המעלית.	הדבקת מספר מובלט על גבי לחצן מס קומה בתוך המעלית. המספר המימושי יתאים לדרישות ת"י 1918 חלק 4. המספר יהיה בגובה 15 מ"מ. הבליטה תהיה בצורת טרפז שהבסיס התחתון שלה יהיה ברוחב 3 מ"מ והבסיס העליון שלה יהיה ברוחב 2 מ"מ. המספרים המימושיים יהיו ללא פינות חדות ובעיצוב שאינו פוגע באדם הממשש את המספר. גוון המספרים יהיה שחור.	יח'
6.8	(6.8) מדבקה מובלטת למספרי קומות בברייל על גבי לחצני הפיקוד בתוך המעלית.	הדבקת מספר מובלט בכתב ברייל על גבי לחצן מס קומה בתוך המעלית. המספר המימושי יתאים לדרישות ת"י 1918 חלק 4. קוטר בסיס מספר ברייל יהיה 1.5 מ"מ, מרחק בין מרכזי שתי נקודות באותו התא יהיה 2.4 מ"מ, מרחק בין מרכזי נקודות בתאים סמוכים באותה שורה יהיה 7 מ"מ, גובה נקודה יהיה 0.6-0.9 מ"מ, ומרחק בין מרכזי שתי נקודות הנמצאות בתאים האחד מעל השני יהיה 10 מ"מ.	יח'
6.9	(6.9) מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	הדבקת מדבקה בקוטר 15 ס"מ הכוללת את לוגו המרכז הרפואי מכל צד של דלת או ויטרינת זכוכית (שני צדדים) בגובה 90 ס"מ ובגובה 150 ס"מ מפני ריצוף ביחס למרכז המדבקה.	יח'
6.10	(6.10) מדבקות התראה אנכיות על שולי ויטרינות ודלתות שקופות.	הדבקת מדבקה אנכית במידת 50 ס"מ וברוחב 5 ס"מ שתכלול שני גוונים מנוגדים זה לזה ביחס שווה ובניגודיות של לפחות 50%. המדבקה תהיה דו צדדית ותותקן מגובה 90 או 100 ס"מ מפני ריצוף בשול מחיצה או דלת זכוכית. יש לאשר את הגרפיקה של מדבקות אלה על ידי מורשה הנגישות של המרכז הרפואי.	יח'
6.11	(6.11) מדבקת התראה - הכניסה לעובדים בלבד	שלט מדבקה הכולל את הכיתוב "הכניסה לעובדים בלבד". גוון השלט יהיה בניגוד חזותי לכיתוב ביחס של 70%. אפיון הכיתוב על פי דרישות ת"י 1918 חלק 4. גובה האותיות לא יקטן מ 25 מ"מ. השלט יכיל סמלול אין כניסה (כף יד בגון שחור או אדום). גובה הסמלול 100 מ"מ לפחות. יש לאשר את הגרפיקה עם מורשה הנגישות לפני יישום.	יח'
6.12	(6.12) מדבקה מימושית למס' קומה בקצה מסעד יד	בכל מסעד יד היקפי המגיע לקומה יש לשלב בקצה המסעד - 30 ס"מ מקצה המסעד, מספר מימושי המעיד על מס' הקומה. המספר המימושי יעמוד בדרישות ת"י 1918 חלק 4.	יח'
7	(7) הורדת/ שינוי גובה מערכות		
7.1	(7.1) שינוי מיקום מתקן אינטרקום לגובה נגיש כולל תיקוני חיפוי / טיח וצבע וחיווט	הנמכת מכשיר אינטרקום קיים לגובה (אמצעי ההפעלה הגבוה ביותר במכשיר) של 120 ס"מ מפני ריצוף. העבודה כוללת חיווט ותיקוני חיפוי / טיח / צבע במידת הצורך וחיבור של המערכת כך ששתפקד באופן מלא.	נק'
7.2	(7.2) שינוי מיקום לוח הכוונה אלקטרוני כולל מתקן הפרספקט שלו	פרוק מתקן הלוח האלקטרוני והמסך שבו והתקנתו מחדש בגובה (סף עליון של מסך) 130 ס"מ מפני ריצוף. העבודה כוללת תיקוני חיפוי במידת הצורך, חיווט וחיבור מחדש של המערכת כך ששתפקד באופן מלא. כולל כל הנדרש לרבות החלפת המתקן	יח'
7.3	(7.3) שינוי מיקום לוח הכוונה אלקטרוני כולל מתקן הפרספקט שלו כולל תיקון מידות המתקן והתאמתו לתנאי המקום	פרוק מתקן הלוח האלקטרוני והמסך שבו והתקנתו מחדש בגובה (סף עליון של מסך) 130 ס"מ מפני ריצוף. העבודה כוללת תיקוני חיפוי במידת הצורך, חיווט וחיבור מחדש של המערכת כך ששתפקד באופן מלא. העבודה כוללת גם את התאמת המתקן למידות שיאפשרו את התקנת המתקן מחדש בגובה המתאים ללא פגיעה במרכיבים אחרים כגון מסעדי יד לנדרש מרווח של 4 ס"מ לפחות לגריפה.	יח'
7.5	(7.5) שינוי מיקום טלפון כולל מדף כולל תיקוני טיח וצבע.	פרוק מדף טלפון ותיקון חיפוי. הספקה והתקנת של טלפון חדש מסוג XXX המותקן בתליה בגובה של 110 ס"מ מפני ריצוף. העבודה כוללת תיקוני טיח וצבע.	יח'
8	(8) חסימת מכשולים בגובה		

		מפרט אפיון נגישות מנה א 2 ו 3 - מפרט ביצוע נגישות	יח'
1	(1) מסעדי יד במעברים		
8.1	(8.1) התקנת שני פרופילים תחת המכשול באורכים משתנים מנירוסטה	התקנת שני פרופילים מנירוסטה בגובה 30 ו 60 ס"מ מפני ריצוף במתווה המכשול בגובה. הפרופילים יחוברו לקיר. קוטר הפרופילים 40 מ"מ. צורת הפרופילים משתנה בהתאם לפריט. חיבור לקיר עם רוזטה. המדידה למטר רץ לכל פרופיל	מ"א
8.2	(8.2) התקנת שני פרופילים תחת המכשול באורכים משתנים מברזל מגולוון וצבוע	התקנת שני פרופילים מברזל מגולוון וצבוע בגוון לבחירה ואישור מהנדס בית החולים, בגובה 30 ו 60 ס"מ מפני ריצוף במתווה המכשול בגובה. הפרופילים יחוברו לקיר. קוטר הפרופילים 40 מ"מ. צורת הפרופילים משתנה בהתאם לפריט. חיבור לקיר עם רוזטה.	מ"א
8.3	(8.3) שינוי מיקום מתקן כך שלא יהווה מכשול בגובה	פרוק מתקן (כגון מראה) והרכבתה מחדש כך שתהיה כולה מעל לגובה 205 ס"מ מפני ריצוף.	
9	(9) מאחז "L" לשירותים ומקלחות		
9.2	(9.2) התקנת מאחז "L" במידות 60/80 לצד מקלחת	התקנת מאחז "L" מסדרת מוצר PP422S של חברת פאנל פרויקטים או ש"ע במידות 60/80 על קיר ניצב לקיר בו מותקן האינטרפוף של המקלחת, כך שהפן האנכי של המאחז שהינו באורך 80 ס"מ, יהיה במרחק של 80 ס"מ מהמקיר בו מותקן האינטרפוף והסף העליון של הפן האופקי של המאחז יהיה בגובה שבין 75-82 ס"מ מפני ריצוף. המאחז נדרש לעמוד בעומד של 1000 ניוטון לפחות ובכח שליפה אופקי של 300 ניוטון לפחות.	יח'
9.8	(9.8) פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז "L" במידות 50/60 לצד אסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה (ראו סעיף 9.4)	פרוק מאחז קיים, כולל תיקוני חיפוי והתקנת מאחז "L" במידות 60/60 על קיר צמוד לאסלה ומקביל לה, כך שהפן האנכי של המאחז יהיה במרחק המרבי הניתן להתקנה על גבי הקיר המקביל (עד 25 ס"מ לכל היותר מקצה האסלה) והסף העליון של הפן האופקי של המאחז יהיה בגובה 18-24 ס"מ מפני מושב האסלה. המאחז נדרש לעמוד בעומד של 1000 ניוטון לפחות ובכח שליפה אופקי של 300 ניוטון לפחות.	יח'
9.9	(9.9) הוספת מאחז אנכי/ אופקי על קיר להשלמת L לצד אסלה או מקלחת.	התקנת מאחז אנכי או אופקי במידה 60 ס"מ להשלמת מאחז "L" שיהיה מורכב ממאחז קיים ומאחז חדש. מיקום המאחז בהתאם למתואר להלן: עבור אסלה - מאחז "L" במידות 60/60 על קיר צמוד לאסלה ומקביל לה, כך שהפן האנכי של המאחז יהיה במרחק של 20-25 ס"מ מקצה האסלה והסף העליון של הפן האופקי של המאחז יהיה בגובה 18-24 ס"מ מפני מושב האסלה. המאחז נדרש לעמוד בעומד של 1000 ניוטון לפחות ובכח שליפה אופקי של 300 ניוטון לפחות. עבור מקלחת - מאחז L במידות 60/80 על קיר ניצב לקיר בו מותקן האינטרפוף של המקלחת, כך שהפן האנכי של המאחז שהינו באורך 80 ס"מ, יהיה במרחק של 80 ס"מ מהמקיר בו מותקן האינטרפוף והסף העליון של הפן האופקי של המאחז יהיה בגובה שבין 75-82 ס"מ מפני ריצוף. המאחז נדרש לעמוד בעומד של 1000 ניוטון לפחות ובכח שליפה אופקי של 300 ניוטון לפחות.	יח'
10	(10) התקנת אביזרים לשירותים נגישים		
10.1	(10.1) התקנת מוט אופקי במידות 60 על דלת תא שירותים נגישים.	התקנת מוט אופקי במידות 60 ס"מ בגובה ידיית הדלת +/- 10 ס"מ בפן הפנימי של התא. המוט יהיה בקוטר 30-40 מ"מ ויוותקן עם רוזטות על גבי משטח הדלת.	יח'
10.2	(10.2) החלפת צילינדר במנעול תפוס פנוי מנגנון פתיחה תקני.	החלפת צילינדר בדלת גירות למנעול תפוס פנוי בעל אפשרות לפתיחה מחוץ לדלת באמצעות מטבע.	יח'
10.3	(10.3) התקנת מאחז "L" 60/60 חדש	התקנת מאחז "L" במידות 60/60 על קיר צמוד לאסלה ומקביל לה, כך שהפן האנכי של המאחז יהיה במרחק של 90 ס"מ מחיפוי הקיר בגב האסלה והסף העליון של הפן האופקי של המאחז יהיה בגובה 85 ס"מ מפני ריצוף. המאחז נדרש לעמוד בעומד של 1000 ניוטון לפחות ובכח שליפה אופקי של 300 ניוטון לפחות.	יח'
10.4	(10.4) העתקת מאחז "L" למיקום תקני כולל תיקוני חיפוי והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט/ לחצן מצוקה.	התקנת מאחז "L" במידות 60/60 על קיר צמוד לאסלה ומקביל לה, כך שהפן האנכי של המאחז יהיה במרחק של 90 ס"מ מחיפוי הקיר בגב האסלה והסף העליון של הפן האופקי של המאחז יהיה בגובה 85 ס"מ מפני ריצוף. המאחז נדרש לעמוד בעומד של 1000 ניוטון לפחות ובכח שליפה אופקי של 300 ניוטון לפחות. העבודה כוללת פירוק מאחז קיים ותיקוני חיפוי.	יח'
10.5	(10.5) התקנת מראה 50/90	התקנת מראה במסגרת אלומיניום במידות רוחב מזעריות של 50 ס"מ ובין הגבהים 90-180 ס"מ לפחות מפני ריצוף. מראה מסוג SD02 של חב' שינזן או ש"ע	יח'
10.6	(10.6) התקנת מראה 50/90 כולל פרוק מראה קיימת	התקנת מראה במסגרת נירוסטה במידות רוחב מזעריות של 50 ס"מ ובין הגבהים 90-180 ס"מ לפחות מפני ריצוף. העבודה כוללת פרוק מראה קיימת ותיקוני חיפוי. והתקנת סבוכיה במידת הצורך	יח'
10.7	(10.7) התקנת מוט מתקפל לקיר	התקנת מאחז מתקפל באורך 90 ס"מ לצד אסלה. המאחז יותקן בגובה 85 ס"מ מפני ריצוף או בגובה סף עליון של מאחז "L" קיים במידה והגובה הינו בין 75-85 ס"מ מפני ריצוף. עגון המאחז לקיר במרחק של 38-44 ס"מ מציר האסלה. המאחז יעוגן כך שיוכל לשאת בכל נקודה 130 ק"ג לפחות ויהיה יציב. האמחז יאפשר קיבוע במצב אנכי ואופקי. המאחז יהיה יציב - תנועה של עד 5 מ"מ בכיוון אופקי.	יח'

		מפרט אפיון נגישות מנה א 2 ו 3 - מפרט ביצוע נגישות	יח'
1	(1) מסעדי יד במעברים		
10.9	(10.9) החלפת מוט מתקפל במוט תקני הכולל מתקן נייר טואלט	פרוק מאחז מתקפל קיים והתקנת מאחז מתקפל תקני חדש הכולל מתקן לנייר טואלט. המאחז מתקפל יהיה באורך 90 ס"מ לצד האסלה. המאחז יותקן בגובה 85 ס"מ מפני ריצוף או בגובה סף עליון של המאחז המתקפל השני שאינו מוחלף במידה והגובה הינו בין 75-85 ס"מ מפני ריצוף. עיגון המאחז לקיר במרחק של 38-44 ס"מ מציר האסלה. המאחז יעוגן כך שיוכל לשאת בכל נקודה 130 ק"ג לפחות ויהיה יציב. המאחז יאפשר קיבוע במצב אנכי ואופקי. המאחז יהיה יציב - תנועה של עד 5 מ"מ בכיוון אופקי. העבודה כוללת תיקוני חיפוי בשימוש באריחים כדוגמת הקיים בתא.	יח'
10.10	(10.10) פרוק אסלה קיימת ומיכל הדחה והתקנת אסלת מונבולוק תקנית כולל תיקוני חיפוי ריצוף ואינסטלציה.	פרוק מיכל הדחה סמוי, הסתרת מיכל הדחה ואסלה קיימים והתקנת אסלת מונבולוק נגישה באורך של 70-75 ס"מ, עם מושב בגובה 45-50 ס"מ (יש לאשר סוג אסלה על ידי מורשה הנגישות לפני התקנה) ותיקוני אינסטלציה חיפוי וריצוף בשימוש באריחים כדוגמת הקיים בתא.	יח'
10.11	(10.11) פרוק אסלה קיימת ומיכל הדחה והתקנת אסלת מונבולוק תקנית חדשה במיקום שונה כולל תיקוני חיפוי ריצוף ואינסטלציה.	פרוק מיכל הדחה סמוי, הסתרת מיכל הדחה ואסלה קיימת והתקנת אסלת מונבולוק נגישה באורך של 70-75 ס"מ, עם מושב בגובה 45-50 ס"מ (יש לאשר סוג אסלה על ידי מורשה הנגישות לפני התקנה). מיקום האסלה יהיה כך שציר האסלה יהיה במרחק של 45 ס"מ מפני חיפוי הקיר המקביל הקרוב. העבודה כוללת תיקוני אינסטלציה והתאמתה לרבות חיפוי וריצוף באזורים בהם בוצע שינוי ולהשתמש באריחים כדוגמת הקיים בתא. כולל ביצוע רובה בגוון זהה לקיים.	יח'
10.12	(10.12) פרוק אסלה קיימת ומיכל הדחה והתקנת אסלה תלויה חדשה בגובה תקני כולל תיקוני חיפוי ריצוף ואינסטלציה.	פרוק מיכל הדחה סמוי, הסתרת מיכל הדחה ואסלה קיימת והתקנת האסלה מחדש כך שמושב האסלה יהיה בגובה 45-50 ס"מ. מיקום האסלה יהיה כך שציר האסלה יהיה במרחק של 45 ס"מ מפני חיפוי הקיר המקביל הקרוב. העבודה כוללת תיקוני אינסטלציה חיפוי וריצוף בשימוש באריחים כדוגמת הקיים בתא.	יח'
10.13	(10.13) שינוי גובה או מיקום לכיור כולל הרכבה מחדש כולל תיקוני חיפוי ואינסטלציה	שינוי מיקום כיור חדש כך שציר הכיור יהיה במרחק של 120 +/- 2 ס"מ מחיפוי הקיר התומך את האסלה. גובה הכיור 80-85 ס"מ מפני ריצוף. העבודה כוללת תיקוני אינסטלציה וחיפוי ליצירת מצב אחיד עם מצב חיפוי תא השירותים הקיים.	יח'
	(10.131) שינוי בגובה של כיור	שינוי גובה כיור כך שציר הכיור יהיה במרחק של 120 +/- 2 ס"מ מחיפוי הקיר התומך את האסלה. גובה הכיור 80-85 ס"מ מפני ריצוף. העבודה כוללת תיקוני אינסטלציה וחיפוי ליצירת מצב אחיד עם מצב חיפוי תא השירותים הקיים.	יח'
10.14	(10.14) שינוי מיקום מתקנים כדוגמת מתקן ייבוש ידיים והרכבתם מחדש במיקום תקני כולל תיקוני חיפוי.	פרוק מתקן קיים התקנתו מחדש במיקום התקני המתואר גם בתרשימים S-104, S-105 המצורפים ותיקון משטחי חיפוי טיח צבע או קרמיקה במקומות בהם שפורק המתקן לרמת גמר זהה לקיים סביב ובגוון אחיד עם משטח הקיר הקיים.	יח'
10.16	(10.16) התקנת מדף 30/15 על משטח קרמיקה	התקנת מדף במידות 15/30 לצד הכיור בצד המרוחק מהאסלה בגובה הכיור. מדף מסוג SH130/15 של חב' שינזון או ש"ע	יח'
10.17	(10.17) התקנת מתלה על גבי חיפוי קרמיקה	התקנת מתלה כפול מסוג PB9124 של חב' פנל או ש"ע ליד הדלת על קיר התא. גובה המתלה 130 ס"מ מפני ריצוף. מרחק המתלה מפניה - לפחות 10 ס"מ.	יח'
10.18	(10.18) התקנת שלט "תא שירותים נגשים" לשני המינים לצד התא הנגיש - שלט תקני לפי ת"י 1918	התקנת שלט מישושי לשירותים נגשים משותפים לצד הדלת בגובה (מרכז השלט) - 150 ס"מ מפני ריצוף ובמרחק של 10 ס"מ מהמשקוף בצד ידית הדלת. השלט יכלול את דרישות ת"י 1918 חלק 4 הדרוש בשלטים לשירותים נגשים. השלט יהיה עם מסגרת מרובעת מובלטת וסמל של איש ואישה ואדם בכיסא גלגלים.	יח'
10.19	(10.19) התקנת מתקן סבון	התקנת מתקן סבון לצד כיור. גובה הפעלת המתקן יהיה בין 90-130 ס"מ מפני ריצוף.	
10.21	(10.21) התקנת הגבהת אסלה לאסלה קיימת	התקנת הגבהת אסלה של 5-7 ס"מ המחוברת עם פרפרים לאסלה	יח'
11	(11) דלתות		
11.1	(11.1) החלפת דלתות זכוכית דו כנפיות לדלתות זכוכית אסימטריות ללא שינוי משקוף כולל תיקוני משקוף לקיבוע הדלתות (דלתות זכוכית עם בסיס תחתון מאלומיניום)	החלפת דלתות זכוכית דו כנפיות בכנפיים אסימטריות בה הכנף הראשית הינה ברוחב מזערי של 95 ס"מ. מאפייני כנפי הזכוכית יהיו זהות למאפייני הכנפיים הקיימות. העבודה כוללת התאמת המשקוף לאפשרות נעילת הכנפיים. וכל הנדרש לפעולה מושלמת של מערכת הדלתות	יח'
11.2	(11.2) החלפת ידית דלת לידית מנוף בדלת נגרות	החלפת ידית תפוח בידיית מנוף בדלת נגרות.	יח'
11.3	(11.3) החלפת מחזיר שמן לדלת	החלפת מחזיר שמן ליצירת מצב בו כח ההפעלה הנדרש לפתיחה אינו עולה על 22 ניוטון.	יח'
11.4	(11.4) החלפת מחזיר שמן לדלת לקביעת כח מרבי לפתיחה (מחזירי דלתות דורמה)	החלפת מחזיר שמן במחזיר שמן של חב' דורמה מסוג TS-83 לדלתות בעלות מפתח של עד 125 ס"מ ו TS-93 לדלתות בעלות מפתח של עד 160 ס"מ ליצירת מצב בו כח הפתיחה של הדלת לא יעלה על 22 ניוטון.	יח'

		מפרט אפיון נגישות מנה א 2 א 3 - מפרט ביצוע נגישות		יח'
1	(1) מסעדי יד במעברים			
11.5	(11.5) התקנת מנגנון פתיחה חשמלי לדלת נגרות סטנדרטי. כולל לחצן פתיחה מחוץ לחדר בלבד.	התקנת מנגנון פתיחה חשמלי לדלת נגרות. העבודה כוללת חיבור ללחצן פתיחה מצד חיצוני לחדר. לחצן הפתיחה מוקם במרחק של 60 ס"מ מכנף הדלת ובדובה 110-120 ס"מ מפני ריצוף. המנגנון נדרש להבטיח אפשרות לפתיחה וסגירת הדלת גם ללא שימוש במנגנון הפתיחה. לחצן הפתיחה יהיה בגוון ניגודי לגוון הקיר עליו הוא מותקן. בצמוד ללחצן יש להוסיף שילוט המעיד על הלחצן כלחצן פתיחה אוטומטי. כיתוב המידע בשלט זה יהיה בגוון ניגודי לגוון השלט ביחס של 70% לפחות בגופן פשוט בגובה שלא יירד מ 10 מ"מ ויתאים לדרישות ת"י 1918 חלק 4.	יח'	
11.6	(11.6) ניגוד חזותי לדלת באמצעות צביעת כנף הדלת/משקוף הדלת	צביעת משקוף דלת בגוון ניגודי ביחס של 40% לפחות ביחס לכנף. גוון הדלת יהיה (XXX) לאישור מורשה הנגישות.	יח'	
11.7	(11.7) החלפת צירי דלת - צירים בלבד ללא צורך בהחלפת משקוף	החלפת כיוון פתיחת דלת נגרות במשקוף מסגרות כולל תיקוני מיקום צירים בדלת ובמשקוף ותיקוני צבוע לדלת ולמשקוף	יח'	