

לכבוד  
-----  
-----  
באמצעות דוא"ל-  
שלום רב,

**הנדון: מכרז פומבי 04/2021 (קרן מחקרים) לשדרוג תאורת החוץ במרכז הרפואי הלל יפה חדרה - מענה על שאלות הבהרה והודעה על שינוי מסמכי המכרז ודחיית המועדים.**

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.  
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הפניה, יגבר האמור במסמך זה.  
לאור השינויים שנעשו במסמכי המכרז בעקבות שאלות הבהרה שהוגשו, קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתיות ושירותי בריאות (ע"ר) ליד המרכז הרפואי הלל יפה (להלן: "המוזמין") מודיע על שינוי מועדי המכרז כמפורט להלן:

המועד להגשת הצעות במכרז הוא עד ליום 30.01.2022, בשעה 13:00.  
מועד להגשת שאלות הבהרה נוספות - 11.1.2022.  
סיור מציעים נוסף, יערך ביום 02.01.2022 בשעה 10:00 בקומה 5 בניין אשפוז ב' (חדש) במזמין.  
יובהר כי השתתפות בסיור מציעים מהווה תנאי סף במכרז, עם זאת, מציעים שהשתתפו בסיור מציעים שנערך ביום 12.12.2021, אינם מחויבים להשתתף בסיור הנוסף.

מסמך	סעיף	כותרת ועמ'	שאלה	תשובה
1.		פרוטוקול סיור קבלנים	במסמכי המכרז מצוין שעל המציע לצרף להצעה את פרוטוקול סיור הקבלנים שהוא חתום. מצוין שניתן למצוא את נוסח פרוטוקול סיור הקבלנים באתר האינטרנט של המרכז הרפואי. לא מצאנו אותו, האם אפשר לקבל או לפרסם אותו בדף של עמוד המכרז?	פרוטוקול סיור הקבלנים נשלח לקבלנים שהשתתפו. הפרוטוקול לא פורסם בעמוד המכרז.
2.	א'	תנאים כלליים עמ' 5	מהם תנאי התשלום במכרז?	בהתאם לקבוע בפרק יא' לחוזה מדף 3210.

<p>הבקשה מתקבלת. ראו עדכון מועדים בפתוח למענה זה.</p>	<p>בתנאי סף להשתתפות במכרז רשום כי הקבלן צריך להיות בעל <b>סיווג קבלני 160</b>. אך <b>הסיווג לא נכון לעבודה במכרז</b>, אבקש לתקן את הסיווג ל-<b>270 "קווי חשמל (צנרת וכבלים) ומערכות תאורת כבישים ורחובות"</b> במקום סיווג 160 "חשמלאות ותקשורת במבנים". בהתאם לחוק רישום קבלני חל איסור פלילי על קבלן שאינו רשום לסיווגים הרלוונטיים לבצע את העבודות. מסירתן של עבודות המכרז לקבלן שאינו רשום מהווה עבירה על חוק רישום קבלני (סעיף 16 לחוק), ומהווה חוזה בלתי חוקי, על כן חובה להוסיף לתנאי הסף קבלן בסיווג 270.</p>	<p>תנאי סף להשתתפות במכרז עמ' 5</p>	<p>ב'1</p>	<p>א'</p>	<p>3.</p>
<p>כן.</p>	<p>בתנאי סף ביקשתם כי המציע יהיה בעל הסמכה לתקן בקרת איכות ISO9002. מציע בעל הסמכה בקרת איכות ISO9001 יכול להגיש הצעה למכרז?</p>	<p>תנאי סף להשתתפות במכרז עמ' 5</p>	<p>ב'3</p>	<p>א'</p>	<p>4.</p>
<p>הבקשה אינה מתקבלת.</p>	<p>מבוקש שהקבלן שנתן את המחיר הנמוך ביותר הוא הקבלן שיזכה בעבודה ולא לפי אמות מידה שקשה יהיה להוכיח עמידה בהם וניתנים לפרשנות ואינם דבר מוחלט ועל פיהם לא ניתן לקבוע זוכה.</p>	<p>אמות מידה עמ' 8</p>	<p>ח'</p>	<p>א'</p>	<p>5.</p>
<p>הבקשה אינה מתקבלת. יובהר, כי למזמין "הזכות להחליט כי הצעה הסוטה ב-20% מעל/מתחת לאומדן הכספי המוקדם תיפסל, וכי בנסיבות מסוימות אף יוכל המזמין לראות עצמו חופשי לבטל המכרז" ואין המדובר בפסילה אוטומטית.</p>	<p>בסעיף זה ובמקומות נוספים במכרז נרשם כי קבלן שייתן מחיר נמוך ב-20% מהאומדן או גבוה ב-20% ממחיר האומדן הצעתו תיפסל. פסילה של מציע רק בגלל הפער מהאומדן היא לא חוקית ויוצרת אינטרס לפגיע בטוהר המידות- קבלן מסוים ישיג את שיעור ההנחה שבאומדן ויגיש הצעה באופן שתהיה בדיוק בפער שנקבע בסעיף באופן מושחת, ותוך פגיעה קשה בתחרות ובשוויון (ע"מ 2398/12 ע.ת.מ. ערוצי מדידה ותשתיות נ' החברה הכלכלית שהם). מבוקש להבהיר כי מציע שהצעתו תהיה בפער מהאומדן יוזמן לשימוע רק אם לא יוכיח כי יוכל לעמוד במחירי לעמוד במחירי ההצעה- תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסול אותו. אבקש כי ההצעה הזולה ביותר היא תקבע כזוכה במכרז.</p>	<p>שמירת זכויות עמ' 11</p>	<p>ג'3</p>	<p>א'</p>	<p>6.</p>
<p>אין תוכניות של חתכי כבישים טיפוסיים, והן גם אינן רלוונטיות</p>	<p>האם קיימים חתכי כבישים טיפוסיים עבור גופי התאורה ?</p>	<p>פרק 2 תיאור העבודה עמ' 23</p>	<p>ג'2</p>	<p>א'</p>	<p>7.</p>



לפרויקט הספציפי. כל הכבישים קיימים.					
ערבות ההצעה תצא לכבוד קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתית ושרותי בריאות ליד המרכז הרפואי הלל יפה בחדרה. <b>למסמך זה מצורף נוסח כתב ערבות הצעה מעודכן.</b>	לכבוד איזה ארגון עלינו להוציא את ערבות ההצעה?	כתב ערבות עמ' 44		ו'	8.
הסעיפים המתאימים לאספקה ולהתקנת גופי התאורה, הם סעיפים: 08.001.0330, 08.001.0320, 08.001.0340.	עפ"י כתב הכמויות אין גופי תאורה לאספקה. האם המרכז הרפואי מספק את גופי התאורה והזוכה במכרז מתקין/מחליף?			כתב כמויות	9.
עמודי התאורה הדרושים מתוארים בסעיפים 08.001.0220, 08.001.0230. בנוסף להסבר בגוף הסעיף, קיים מפרט טכני במסמך ג'2, סעיף 3.9. לא נדרשת אספקה והתקנת 107 עמודים, כפי שנרשם בשאלה. מדובר בסך הכל ב- 9 עמודים.	אבקש מפרט העמוד עם שרטוט הכולל- גובה, צורה, עובי, חומרים, עובי וסוג ציפוי. סה"כ 107 יחידות.		08.001.0040	כתב כמויות	10.
אין הצדקה כלכלית בהחלפת העמודים הקיימים.	האם מאושר להחליף את העמוד לחדש במקום הטיפול בקיים?		08.001.0040	כתב כמויות	11.
האחריות מוגדרת במסמך ג'1, פרק 3 במפרט.	מה האחריות הנדרשות לגופי התאורה, ציוד חשמל, עמודים, זרועות		כלל הסעיפים	כתב כמויות	12.
בכל אחד מהסעיפים 08.001.0320, 08.001.0330, 08.001.0340 המתייחסים לאספקה ולהתקנת גופי התאורה, בתיאור של הגוף נרשם מפורשות: "או ש"ע מאושר".	בכתב הכמויות אופיין פנס של ספק יוניברס. אבקש לאשר כל פנס שעומד בכל דרישות התקנים או ש"ע ומתן 10 שנות אחריות והפנס מאושר במשרד השיכון.			כתב כמויות	13.
בנוסף לכך, במסמך ג'1, סעיף 1.7 מתואר האופן, בו הקבלן רשאי להגיש לאישור ציוד, אשר לדעתו הוא ש"ע למתוכנן.	אנא אישורכם כי גופים המאושרים נתיבי ישראל ומשרד השיכון הבינוי נחשבים כגופים שווה ערך			כתב כמויות	14.
השימוש בגוף תאורה מסוים ע"י נתיבי ישראל ו/או ע"מ משרד השיכון והבינוי אינו יכול לבוא במקום הצגת המסמכים הטכניים המלאים והוכחת התאמתו למפרט הביני-משרדי 08. בנוסף לנ"ל, יהיה על הקבלן לבצע חישובי תאורה ולהוכיח, שמתקבלות					



התוצאות, שאינן פחות מאלה המתוכננות. למכרז צורפה תוכנית עם תוצאות החישובים, והדרישות הנ"ל נרשמו בהערות שעל גבי התוכנית.					
השימוש בגוף תאורה מסוים ע"י נתיבי ישראל ו/או ע"מ משרד השיכון והבינוי אינו יכול לבוא במקום הצגת המסמכים הטכניים המלאים והוכחת התאמתו למפרט הביני-משרדי 08. בנוסף לנ"ל, יהיה על הקבלן לבצע חישובי תאורה ולהוכיח, שמתקבלות התוצאות, שאינן פחות מאלה המתוכננות. למכרז צורפה תוכנית עם תוצאות החישובים, והדרישות הנ"ל נרשמו בהערות שעל גבי התוכנית.	אנא אישורכם כי נתן להגיש גוף ש"ע מאושר נתיבי ישראל רק את ההסמכה של הגוף ולא את כל המסמכים הטכניים.			כתב כמויות	15.
הקבלן הזוכה יקבל קובץ DWG לצורך ביצוע חישובי התאורה כמבוקש.	במידה ונדרש לבצע חישובי תאורה אנא שלחו את התכונות בקבצים מתאימים לכך			כתב כמויות	16.

**על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם:**

תאריך \_\_\_\_\_  
 חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע \_\_\_\_\_  
 חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.  
 יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,

~~אפרת קולטון זלמה,~~  
 מרכזת ועדת מכרזים  
 מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

העתקים:

משתתפים

ד"ר א. בן משה, מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן

גבי ל. משעלי, מנהלת כספים, כאן

עו"ד מ. דיקשטיין, יועצת משפטית, כאן



המרכז הרפואי  
**הלל יפה**  
 Hillel Yaffe  
 Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות  
 Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן  
אינג' ויקטור גוליאט, יועץ למכרז  
אינג' רונן אדרי, מהנדס ראשי, כאן  
אינג' ולדימיר בנימין, מהנדס חשמל, כאן  
תיק



המרכז הרפואי  
הלל יפה  
Hillel Yaffe  
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | טל. 04-7744202 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות  
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

## מסמך ו'

שם הבנק/חברת הביטוח: \_\_\_\_\_

מס' הטלפון: \_\_\_\_\_

מס' הפקס: \_\_\_\_\_

### כתב ערבות (ללא הצמדה)

לכבוד,  
קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתיות ושירותי בריאות (ע"ר)  
ליד המרכז הרפואי הלל יפה

### הנדון: ערבות מס'

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך \_\_\_\_\_ (במילים)  
\_\_\_\_\_, אשר תדרשו מאת: \_\_\_\_\_ (להלן "החייב"),

בקשר עם מכרז/הזמנה/חוזה \_\_\_\_\_.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה, שנשלחה אלינו במכתב בדואר  
רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל  
שהיא, שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.  
ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך \_\_\_\_\_.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו \_\_\_\_\_

שם הבנק/חב' הביטוח

\_\_\_\_\_ כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

\_\_\_\_\_ מס' הבנק ומס' הסניף

הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

\_\_\_\_\_ חתימה וחותמת

\_\_\_\_\_ שם מלא

\_\_\_\_\_ תאריך



המרכז הרפואי  
הלל יפה  
Hillel Yaffe  
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101, ISRAEL | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות  
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health