

הערות ומקרא :

1. מידות התעלות המוסמנות הן נסו לזרימת אייר. למידות חיצוניות יש להוסיף בידוד.
2. מידות הפתחים גדולים ב-10 סמ ממידות התעלה העוברת דרכו כיאלא אם כן צוין אחרת.
3. מיקומם המדויק של המפזרים ייקבע לפי תכנית תקרה אקוסטית.
- ב.ט. תעלה עם בידוד סרמי י.
- ו.ט. וסת כמות.

