

לכבוד

באמצעות דוא"ל-

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מספר 07/2022 לאספקה והתקנת מערכות גזים רפואיים לרבות מנשאים/זרועות אספקה עיליים (בומים), פסי אספקה ותשתיות בחדרי ניתוח במרכז הרפואי הלל יפה - מענה על שאלות הבהרה

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הפניה, יגבר האמור במסמך זה.

מסמך	סעיף	כותרת ועמ'	שאלה	תשובה
1.	א'	15.2	הודעה על הזכייה וההתקשרות עמ' 9	במקום הנוסח בגוף המכרז, יופיע הנוסח שלהלן: מציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום עם המזמין על ההסכם תוך 7 ימים ממועד ההודעה, כאמור, או במועד מוקדם יותר, כפי שיקבע על ידי המזמין וכן להמציא ערבות בנקאית/חב' ביטוח לא צמודה ובלתי מותנית, בגובה של 5% מהצעת המחיר, להבטחת התחייבויותיו על פי ההסכם. נוסח הערבות כמצורף במסמך ו'.
2.	ב'	מפרט עמ' 14	נבקש להבהיר שעיגון פלטת התקרה יבוצע על ידי המזמין	יבוצע על-ידי קבלן בינוי מטעם המזמין
3.	ב'	מפרט עמ' 14	נבקש להבהיר שבאחריות המזמין לבצע פתיחת קירות ותקרות לצורך התקנת הצידוד.	יובהר כי קבלן הבינוי (מזמין) יבצע פתיחת קירות וסגירתם ותקרות בהתאם לצורך. עבודת התקנה וצנרת תהיה בפלנוס.
4.	ג'	כתב כמויות וטופס הצעת מחיר עמ' 27	בסיוור הקבלנים דובר על צביעת צנרת קיימת. מבקשים להוסיף סעיף בכתב הכמויות, המתייחס לצביעה וסימון צנרת קיימת.	נוספה שורה בכתב הכמויות לגבי סימון צנרת לגזים רפואיים קיימת במדבקות סימון תקניות – כול 0.5 מטר (כול קוטר/כל גז) יח' מידה: קומפלט כמות: 1 מצורף למסמך זה כתב כמויות מעודכן. יובהר, כי יש להגיש את ההצעה עם כתב הכמויות המעודכן.
5.	ז'	ניתוח אמות מידה עמ' 47	האם אנחנו אמורים לשלוח את טופס	הפנייה ללקוחות המציעים שיפורטו במסמך ד' בסעיף 7 לתשקיף המשתתף, תעשה ע"י המרכז הרפואי

	"ניתוח אמות מידה" ללקוחות שלנו?				
6.	ט'	מסמך בטיחות עמ' 57	האם אנחנו אמורים למלא " טופס הערכת סיכונים בעבודות קבלן"?	המציע מתחייב לחתום על נספח הבטיחות – מסמך ט' למסמכי המכרז, רק במידה והצעתו תזכה.	

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם :

תאריך _____
חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____
חתימה זו מהווה ראייה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,
אפרת קולטון זלמה ,
מרכזת ועדת מכרזים
מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

העתקים :

דר' א. בן משה, מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
גבי ל. משעלי, מנהלת כספים, כאן
עו"ד מ. דיקשטיין, יועצת משפטית, כאן
ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
מר רומן פולישצ'וק, מרכז גזים רפואיים, כאן
מר יוסי לביא, יועץ למכרז
תיק

טופס הצעת מחיר מעודכן

16.5 טופס הצעת המחיר

16.5.1 לא ישולם למציע כל תשלום נוסף מעבר לתמורה הנקובה להלן, למעט מע"מ שיתווסף לכל תשלום על פי שיעורו כדין בעת התשלום בפועל.

16.5.2 על המציע למלא את כל המחירים שלהלן.

16.5.3 יובהר ויודגש כי מציע שלא ימלא את כל המחירים, הצעתו עלולה להיפסל.

מחיר יחידה לא כולל מע"מ	כמות	יחידה	תיאור מקוצר	
			כללי: כול עבודות ההתקנה והספקות הציוד וחומרי העזר יתאמו לדרישות נוהל G01, המפרט והנחיות משלימות בכתב הכמויות	
	60	מטר	אספקה והתקנת צנרת לגזים רפואיים דרג L בתקרות, בפירים ובתעלות ירידה על פי הגדרתה במפרט כולל כול הנדרש להתקנה מושלמת לרבות : תמיכות, ספחים , צביעה, סימון ושילוט, הגנות ובדיקות מתקין. בקוטר 21/8"	07-100
	200	מטר	כנ"ל אך בקוטר 15/8"	07-110
	150	מטר	כנ"ל אך בקוטר 13/8"	07-120
	100	מטר	כנ"ל אך בקוטר 11/8"	07-130
	350	מטר	כנ"ל אך בקוטר 7/8"	07-140
	350	מטר	כנ"ל אך בקוטר 5/8"	07-150
	10	יח'	אספקה והתקנה של ברז ניתוק 3 חלקים לגזים רפואיים על פי הגדרתם במפרט בקוטר 11/2"	07-160
	10	יח'	כנ"ל אך בקוטר 11/4"	07-170
	15	יח'	כנ"ל אך בקוטר 1"	07-180
	15	יח'	כנ"ל אך בקוטר 3/4"	07-190
	20	יח'	כנ"ל אך בקוטר 1/2"	07-200
	7	יח'	אל חוזר קפיץ לאוויר רפואי קוטר 1/2"	07-210
	7	יח'	אספקה והתקנה שקועה בקיר של לוח התראה לגזים רפואיים (חדר ניתוח) כהגדרתו במפרט עבור 7 גזים : חמצן, אוויר רפואי נשימתי, אוויר רפואי למכשור (לחץ ג. לחץ נ.), נייטרוס, פד"ח, וואקום	07-220
	1	יח'	אספקה והתקנה שקועה בקיר של לוח התראה לגזים רפואיים (אולם התאוששות) כהגדרתו במפרט עבור 3 גזים : חמצן, אוויר רפואי נשימתי, וואקום	
	7	יח'	אספקה והתקנה של קופסת בירזי ניתוק אזורית ל 7 גזים רפואיים (חדרי ניתוח) כהגדרתה במפרט : חמצן - 1/2", אוויר רפואי נשימתי - 1/2", אוויר מכשירים ל.ג - 1/2", אוויר רפואי מכשירים ל.ג - 3/4", נייטרוס - 1/2", פד"ח - 1/2" וואקום - 11/2"	07-230
	1	יח'	ניתוק העתקה והתקנה של מרכזיית אספקה לפד"ח (קיימת)	07-240
	60	מטר	כבל תקשורת 12 גידים מסוכך לחיבור בין לוחות ההתראה המשולבים לבין מרכזיית הגיבוי לחמצן	07-250

	תיאור מקוצר	יחידה	כמות	מחיר יחידה לא כולל מע"מ
07-260	אספקה והתקנה של בום מנתח חד זרועי דו פירקי מאובזר קומפלט לחשמל לתקשורת וגזים רפואיים , לרבות תכנון העמדה , הדמיות דינמיות , אספקת אוגנים ומסירת הנחיות עבור ההכנות הקונסטרוקטיביות הנדרשות.	קומפלט	6	
07-270	אספקה והתקנה של בום מרדים דו זרועי דו פירקי מאובזר קומפלט לחשמל לתקשורת וגזים רפואיים , לרבות תכנון העמדה , הדמיות דינמיות , אספקת אוגנים ומסירת הנחיות עבור ההכנות הקונסטרוקטיביות הנדרשות.	יח'	6	
07-280	אספקה והתקנה של בום מרדים חד זרועי דו פירקי קונסול אופקי מאובזר קומפלט (צד א') לחשמל לתקשורת וגזים רפואיים , לרבות תכנון העמדה , הדמיות דינמיות , אספקת אוגנים ומסירת הנחיות עבור ההכנות הקונסטרוקטיביות הנדרשות.	יח'	1	
07-290	ביצוע הכנות לחיבור צנרת גמישה של בום הכולל הלחמת מתאמי פליז והתקנת מחברי DISS ספציפיים לכול גז	יח'	70	
07-300	תכנון , יצור והתקנה וחיבור של פס אספקה לחשמל תקשורת וגזים רפואיים 4 עמדות התאוששות על פי הנחיות המפרט	יח'	2	
07-310	כנ"ל אך עבור 2 מיטות	יח'	1	
07-320	תכנון , יצור , התקנה וחיבור של פנל אלומיניום מעוצב לשקעים לגזים רפואיים (XO2,1XMA,1XN20,1XCO2,2XV,1XA800,1XA2) (M,1XSCV)	יח'	8	
07-330	תכנון , יצור , התקנה וחיבור של פנל אלומיניום מעוצב לשקעים לחשמל , תקשורת והארקה (12 חשמל , 4 תקשורת , 7 הארקה)	יח'	8	
07-340	אספקה והתקנה פנל קידמי לשקעים רפואיים (O2,V) לצורך התאמת שקעים לגזים רפואיים אולם הכנה לניתוח לתקן ENV	יח'	10	
07-350	ביצוע בדיקת בודק מוסמך למערכות גזים רפואיים	קומפלט	1	
07-360	ביצוע פירוקים לציוד קיים לרבות בומים , לוחות התראה , צנרת המיועדת להחלפה , וברזים . המחיר כולל פינוי לאתר פסולת מרוכז בחצר בית החולים . (החישוב לפי קומפלט לחדר ניתוח בודד)	קומפלט	7	
07-370	ביצוע סימון צנרת לגזים רפואיים קיימת במדבקות סימון תקניות – כול 0.5 מטר (כול קוטר/כל גז)	קומפלט	1	
סה"כ לא כולל מע"מ				

16.5.4 המחירים לעיל אינם כוללים מע"מ.

16.5.5 המחירים כוללים את כל התאומים הנדרשים באתר העבודות, חומרים וכלי עבודה, שימוש במתקני שינוע והרמה והובלות על פי הנדרש, ניקיון סופי של האתר וכל המפורט במפרט זה.

1. חתימת המציע על טופס ההצעה

שם המשתתף _____ כתובת _____ טלפון _____
טל. סלולארי _____ פקס. _____
איש הקשר _____ דוא"ל _____
חתימה וחותמת _____ תאריך _____

אישור עו"ד/רו"ח

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מרחוב _____
מס' _____ עיר _____ מאשר בזאת כי היום _____
חתמו בפני ה"ה _____ ת.ז. _____
וה"ה _____ ת.ז. _____ על מסמכי מכרז
מספר _____.

_____ תאריך
_____ חתימה וחותמת/ עו"ד/רו"ח

אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מרחוב _____
מס' _____ עיר _____ מאשר בזאת כי חותמת התאגיד בצירוף
חתימותיהם של ה"ה _____ ת.ז. _____
ו- _____

שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר _____

זה בפני, מחייבים את התאגיד לכל דבר ועניין.

_____ תאריך
_____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח