

לכבוד

 באמצעות המייל
 שלום רב,

הנדון : מכרז פומבי 09/2025 עבודות בינוי ושיפוץ ביחידה להפריה חוץ גופית (IVF) במרכז הרפואי הלל יפה - מענה על שאלות הבהרה

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הפניה, יגבר האמור במסמך זה.

אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכים ובתנאי המכרז ו/או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים, ובין ע"י מכתב לוואי ובין ע"י כל דרך אחרת, פרט לאמור במסמכי המכרז, לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ופסילתה.

מס"ד	מסמך	כותרת, סעיף, ועמוד	שאלה	תשובה
1.			האם יש תכניות למכרז? לא נמצא קובץ תכניות באתר המכרזים.	בפרויקט זה לא קיימות תכניות לביצוע, וכי על המציעים להסתמך על המסמכים הקיימים בלבד כפי שפורסמו במסגרת המכרז.
2.	כתב כמויות	05.01.1.010	1. נדרש לפרק את הקיים? 2. מה גודל השטח לביצוע במ"ר?	1. ברמת העיקרון לא נדרש לפרק את מערכת האיטום הקיימת. עם זאת, במקומות שבהם מערכת האיטום רופפת, לא מחוברת, לא מודבקת או מנופחת – יש לבצע תיקון מקומי ולהסיר רק את החלק הפגוע. 2. בהתאם למפורט בכתב הכמויות
3.	כתב כמויות	01.10.1.010	כמות במ"ר? לא זוכר שדובר על זה בסיור.	הנושא אכן הוזכר במהלך הסיור. צוין כי יש צורך להתאים את הריצוף בנישה המיועדת לפירוק בחדר ההקפאה, וליישר את גובה הריצוף בתוך הנישה כך שיתאים למפלס הריצוף הקיים בחדר



ההקפאה. שטח העבודה המיועד לטיפול הוא עד כ־6 מ"ר.				
כן ישנם פרטים מסוימים במסגרת העבודה הדורשים תכנון, מפרט ייצור או בחינה מקצועית. חלק מהעבודות מחייבות הכנת תכנית מפורטת או פרטי ייצור, ולעיתים גם את אישורם של בעלי מקצוע מוסמכים, וזאת כדי להבטיח עמידה בדרישות התקן, התאמה לתנאי השטח וביצוע איכותי ובטוח.	במפרט כתוב שיש צורך בבודק ומתכנן על פרט זה... האומנם?	01.19.1.010	כתב כמויות	4.
קו אספקת חשמל נדרש ללוח 2.5X5 ממ"ר N2XY ההבטחה הנדרשת בתחילת קו אספקה A 16X3 על ידי אבטחה חצי אוטי	לא מצויין סוג הכבל הנדרש	08.08.0100	כתב כמויות	5.
מאחר שמדובר במספר נקודות קטן, אבקש לציין כי אורך הכבל הנדרש הוא עד 50 מטר.	מאחר ומדובר במסי נקודות קטן אשמח לדעת מה המרחק הנדרש במ"א	08.01.040	כתב כמויות	6.
מאחר שמדובר במספר נקודות קטן, אבקש לציין כי אורך הכבל הנדרש הוא עד 50 מטר.	מאחר ומדובר במסי נקודות קטן אשמח לדעת מה המרחק הנדרש במ"א	08.01.050	כתב כמויות	7.
שניידר, APP	איזה יצרן כל המא"זים?		כתב כמויות	8.

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם :

תאריך _____
 חתימה וחתימת מורשי חתימה מטעם המציע _____
 חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
 יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,

אפרת קולטון זלמה, עו"ד
 מרכזת ועדת מכרזים
 מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

העתק :
 חברי ועדת המכרזים, כאן
 ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
 אינג'ר. אדרי, מהנדס ראשי, כאן
 מר נאסר אבו עטא- מנהל פרויקט, כאן
 תיק
 ת.ת



**המרכז הרפואי
הלל יפה**
**Hillel Yaffe
Medical Center**

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | משרד הבריאות

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health